








NAPOJIT Z KRABICE  
SVĚTELNÉHO OKRUHU  
JISTIČE č. 1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOST	PLOCHA [ m <sup>2</sup> ]
101	ŠATNA	15,78
102	SPRCHA	4,63
103a	WC - chodba	3,71
103b	WC	1,40
104	SKLAD	5,47
105	ZÁDVEŘÍ	5,59
106	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,73
107	SKLAD	5,27
108	GARÁŽ	53,94
109	GARÁŽ	45,06
110	VĚŽ	6,07
111	VĚŽ	5,66

-  SPÍNAČ ř.1, 10A, 230V, IP44, 3558A-06940
-  SPÍNAČ ř.1, 10A, 230V, 3553-01289
-  PŘEPÍNAČ ř.6, 10A, 230V, 3553-06289
-  PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, 230V, IP40, ESC D 228
-  PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 100W, 230V, IP43, TŘ. IZOLACE II, IN-12DU52/022
-  VENTILÁTOR 27W, 230V - DODÁVKA VZT



POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
- a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2
- b) proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ČSN 33 2000-7-701, ed.2
- c) doplňkovým pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ČSN 33 2000-7-701, ed.2

HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. ZBYHNĚV JANCZYK	 739 53 Třanovice 1 <b>pentiga</b> s.r.o.		
VYPRACOVAL		ING. FRANTIŠEK DOSTÁL			
MÍSTO STAVBY		HORNÍ BLUDOVICE			
STAVEBNÍK		OBEC HORNÍ BLUDOVICE			
STAVBA	<b>ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH</b>			DATUM	04/2021
DÍLČÍ ČÁST	D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody			STUPEŇ	DPS
VÝKRES	<b>PŮDORYS 1NP - osvětlení</b>			ZAK. ČÍSLO	30-145
				MĚŘÍTKO	D.1.4.g.101
				1:50	