







LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOST
201	SCHODIŠTĚ
202	CHODBA
203a	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
203a	WC MUŽI
204	WC ŽENY
205	KUCHYŇKA
206	KANCELÁŘ VELITELE VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
207	POSILOVNA
208	DENNÍ MÍSTNOST
209	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB

-  **Z1** JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP40
-  **Z2** DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP40
-  **Q16** SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A, 400V, IP20
-  **Z6** DATOVÁ ZÁSUVKA cat.5e, 1xRJ45

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3
b) proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3, ČSN 33 2000-7-701, ed.2



HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ZBYHNĚV JANCZYK		
VYPRACOVAL	ING. FRANTIŠEK DOSTÁL		
MÍSTO STAVBY	HORNÍ BLUDOVICE		
STAVEBNÍK	OBEK HORNÍ BLUDOVICE		
STAVBA	ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH	DATUM	04./2021
		STUPEŇ	DPS
DÍLČÍ ČÁST	D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod	ZAK. ČÍSLO	30-145
VÝKRES	PŮDORYS 2NP - zásuvky, ostatní	MĚŘÍTKO	1:50 D.1.4.g.104