






LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]
101	ŠATNA	15,78
102	SPRCHA	4,63
103a	WC - chodba	3,71
103b	WC	1,40
104	SKLAD	5,47
105	ZÁDVEŘÍ	5,59
106	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,73
107	SKLAD	5,27
108	GARÁŽ	53,94
109	GARÁŽ	45,06
110	VĚŽ	6,07
111	VĚŽ	5,66

-  ZZ JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP44, 5518A-2999
-  Z3 DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, CLONKY, IP40, 5513A-C02357
-  3NPE Z4 TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP44, 216RS6
-  Q16 SPÍNAČ STISKACÍ NÁSTĚNNÝ 16A, 400V, IP43, 35303-71



POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
- a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2
- b) proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ČSN 33 2000-7-701, ed.2
- c) doplňkovým pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ČSN 33 2000-7-701, ed.2

HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. ZBYHNĚV JANCZYK		 739 53 Třanovice 1 pentiga s.r.o.	
VYPRACOVAL		ING. FRANTIŠEK DOSTÁL			
MÍSTO STAVBY		HORNÍ BLUDOVICE			
STAVEBNÍK		OBEČ HORNÍ BLUDOVICE			
STAVBA	ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH			DATUM	04/2021
DÍLEČÍ ČÁST	D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody			STUPEŇ	DPS
VÝKRES	PŮDORYS 1NP - zásuvky, ostatní			ZAK. ČÍSLO	30-145
				MĚŘÍTKO	1:50