



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 11.01.2022

Č.J.: MUBPH 976/2022

SP. ZN.:

VYŘIZUJE: Bc. Renata Pechová

ODDĚLENÍ:

TEL: +420 573 501 941

MOB: +420 773 048 534

E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz

DATUM: 12.01.2022

Ing. Zdeněk Tošovský
Zahradní 666
696 85 Moravský Písek

Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Odboru vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, byl dne 11.01.2022 předložen koordinační situační výkres pro společné povolení stavby s názvem „**Rekonstrukce ul. Palackého, Bystřice pod Hostýnem, úsek ul. 6. května – ul. Nádražní**“, navrhované na pozemcích 861/1, 900/2, 2853/4, 2879/36, 2926, st.256, st.435, a st.542 všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, spolu s žádostí o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury v majetku města (veřejné osvětlení, optický kabel a městský rozhlas) k projektové dokumentaci.

Stavebník:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zastoupené za základě plné moci ze dne 11.08.2021 Projekty Sukup s. r. o., IČ: 09139818, Nová 225, 696 61 Vnorovy II – Lideřovice, zastoupená na základě plné moci ze dne 01.10.2021 Ing. Zdeňkem Tošovským, Zahradní 666, 696 85 Moravský Písek.

Projektant:

Projekty Sukup s. r. o., IČ: 09139818, Nová 225, 696 61 Vnorovy II – Lideřovice

Odbor vnitřní správy souhlasí se zamýšlenou stavbou, a sděluje, že při její realizaci **bude dotčeno el. vedení veřejného osvětlení**. Při samotné realizaci stavby, zejm. při výkopových pracích je třeba dbát dodržení ochranného pásma el. vedení VO a v místě křížení **provádět zemní práce ručně** bez použití stavební mechanizace.

V lokalitě dotčené navrhovanou stavbou se nenachází veřejný rozhlas ani metropolitní síť – optický kabel.

otisk úředního razítka

Bc. Renata Pechová, v. r.
referent odboru vnitřní správy
MěÚ Bystřice pod Hostýnem