ŘEZ (1:20)



PŮDORYS KOTVENÍ (1:20)



POZNÁMKA

– V DANÉ LOKALITĚ SE NACHÁZÍ ZNAČNĚ SVAŽITÝ TERÉN, KDY SE NA SKLANATÉM PODLOŽÍ NACHÁZEJÍ HISTORICKÉ NÁSYPY, JEJICHŽ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA JE 1M AŽ 2M

– JEDNOTLIVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU MÍT KRUHOVÝ PŮDORYS ø800MM, VÝŠKA ZÁKLADU BUDE PROMĚNLIVÁ PODLE VÝŠKY NÁSYPOVÝCH VRSTEV. ZALOŽENÍ MUSÍ BÝT VŽDY PROVEDENO AŽ NA SKLANÍM MASIVU, S TÍMTO SE PROVEDE PROKOTVENÍ POMOCÍ ČTVEŘICE TRNŮ ø R20. TYTO SE PŘED BETONÁŽÍ PATEK VLOŽÍ DO VYVRTANÝCH OTVORŮ ø40MM A BUDOU ZALITY KOTEVNÍMM TMELEM GROUTEX FINE

– PO DEFINITIVNÍM DOKONČENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ BUDE PROVEDENO DOMODELOVÁNÍ TERÉNU SMĚŘUJÍCÍ K ZAKRYTÍ ZÁKLADOVÉHO PASU

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PATEK (4x)



⑤ øR20/1040mm – celkem 2 ks
984

④ øR20/800mm – celkem 2 ks
800

② øR14/2387mm – celkem 2 ks
přesah 100mm svařit



① øR14/1750mm – celkem 6 ks
1250

③ øR6/celková délka 5,2 bm



!!! DÉLKY PRVKŮ NUTNO UPRAVIT PODLE VÝŠKY KONKRÉTNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY !!!

LEGENDA

- Kamenné zdivo + malta
- Železobeton (C 15/20)
- Rostlá skála
- Nespecifikované násypy
- Modelace nových násypů

KRYTÍ VÝZTUŽE min. 30 mm
BETON C15/20
OCEL 10 505 (R)

Standesign
stanclMichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73
Navrhl: Ing. arch. Michal Štancl
Vypracoval: Ing. Ing. arch. Michal Štancl
Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)

Oprava zdi – Karolininy sady Znojmo,
parc. č. 647/1, 647/7, k. ú Znojmo – město

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Místo:	Znojmo
Rozměr:	A2
Datum:	5/2021
Měřítko:	1:20
Č. výkresu:	Č. revize:
D.1.1.b.1.1	

Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 22

Obsah: Řez, výkres výztuže