

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“, ev. č. ve věstníku Z2022-007530 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 6</b>

### I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel v rámci části 2 Zakázky (technologická část) následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	55
Datum doručení:	13. 4. 2022
Přesné znění žádosti:	<i>Jakým způsobem je definován tzv. plnicí protokol pro výdejní stojan na tlakové úrovni 350 bar pro požadovaném flow rate 120 g/s. V případě, kdy není protokol definován, je nelze postavit. Nelze definovat komunikaci mezi autobusem a výdejním stojanem.</i>
Reakce Zadavatel:	Projektová dokumentace definuje plnicí protokol ve standardu plnění dle „SAE TIR J2601 plnicí protokol“, a to identicky pro všechny instalované výdejní stojany (tedy 350 bar i 700 bar). Viz Technická zpráva D.2.1. – 01 strana 11.

### II.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel v rámci části 1 i 2 Zakázky (týká se obou částí) následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	56
Datum doručení:	13. 4. 2022

Přesné znění žádosti	<p><i>V souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ uveřejněnou ve VVZ dne 22. 2. 2022, evidenční číslo zakázky: Z2022-007530, si Vás touto cestou dovolujeme zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 měsíc tj. do 25. 06. 2022.</i></p> <p><i>Důvodem naší žádosti je především velký rozsah, technická a časová náročnost přípravy nabídky dle požadavků Zadávací dokumentace, zároveň je však příprava nabídky ovlivněna i aktuální mimořádnou geopolitickou situací v Evropě, která nezanedbatelným způsobem ovlivňuje široké spektrum našich spolupracujících partnerů, včetně partnerů zahraničních.</i></p> <p><i>S ohledem na výše uvedené považujeme prodloužení lhůty pro podání nabídek za zcela nezbytné pro přípravu kvalitní cenové nabídky, a to jak z pohledu technického, tak z pohledu ekonomického.</i></p>
Reakce Zadavatele:	<p>Zadavatel na lhůtě pro podání nabídek, která je aktuálně stanovena do 11. 5. 2022, trvá.</p> <p>Lhůta byla stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, následně opakovaně prodloužována až na stávající délku, která od zahájení zadávacího řízení činí více než 2,5 měsíce, a Zadavatel v tuto chvíli nevidí důvod pro její opětovné prodloužení.</p> <p>Zadavatel se domnívá, že současná geopolitická situace neznemožňuje standardní fungování dodavatelských společností, co se týče přípravy a podání nabídek do zadávacích řízení. Zadavatel proto pevně věří, že se dodavatelům podaří do uplynutí stanovené lhůty sestavit kvalitní cenové nabídky.</p>

### III.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel v rámci části 1 Zakázky (stavební část) následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	57
Datum doručení:	14. 4. 2022
Přesné znění žádosti:	<p><i>Kde se nachází položky pro montáž a dodávku klempířských prvků, když nejsou součástí OK (viz poznámka na výkr.č. D 1.1.2.-04 Půdorys střechy ocelového přístřešku)? Ve slepém rozpočtu je pouze 30mb svodu. Žádám o doplnění klempířských prvků do slepého rozpočtu SO 01.</i></p>
Reakce Zadavatel:	<p>Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 54 poskytnutou v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 5 ze dne 14. 4. 2022.</p>

Žádost č.	58
Datum doručení:	14. 4. 2022
Přesné znění žádosti:	<i>Z čeho je 13 kusů poklopů 660x660mm (v SO 01) pol.č.82 – ocel nebo litina. Není výpis zámečnicka, ani na výkrese není žádné upřesnění.</i>
Reakce zadavatele:	Projektová dokumentace navrhuje předmětné poklopy, uvedené ve výkazu výměr pod položkou č. 82, jako ocelové s protiskluzovou úpravou, opatřené antikorozní úpravou, vyztužené s nosností třídy B 125 (12,5 t), bez odvětrání, "uzamykatelné" (šroubovaný) vč. rámu. Konkrétní specifikace zámečnického výrobku bude předmětem dílenské dokumentace zhotovitele.

V Ostravě dne 20. 4. 2022

naddat s.r.o.  
Mgr. Anna Bojková  
zástupce Zadavatele