

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/24154/2022/OKT

Spisová zn.:

Listů: 0

Příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Libor Obadal

Telefon: 572 805 231

E-mail: libor.obadal@ub.cz

Dodavatelé

Profil zadavatele

Datum: 04.03.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V LOKALITĚ UHERSKÝ BROD - HAVŘICE**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele:

Dotaz č. 1:

Žádáme o specifikaci zábradlí na lávce pro pěší. Dle VV pol. č. 5, 6 SO 102 bude „*opatřeno vodorovnou tenkostěnnou trubkou průměru 30 mm navařenou na zábradlí*“. Podle Situace a TZ „*Plná stěna umístěná na konstrukci stávajícího zábradlí*“. Kterou variantu opravy bude investor při realizaci požadovat?

Pokud by se jednalo o nové zábradlí, nebo doplnění stávajícího zábradlí o „plnou stěnu“, prosím o doplnění podkladů o výkres zábradlí se specifikací použitého materiálu.

Odpověď č. 1:

Stávající ochranné zábradlí bude doplněno o vodorovnou tenkostěnnou trubku průměru 30 mm pro zvýšení bezpečnosti chodců. Zadavatel upřesňuje způsob úpravy zábradlí v příložené technické zprávě a ve výkrese č. 06 Vzorové řezy.

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění pol. č. 1 SO 102

| | | | | |
|---|--------------|---|----|----------|
| 1 | 624472640R00 | Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů, lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou, protiskluzová mrazuvzdorná stěrka tl. 40 mm | m2 | 64,00000 |
|---|--------------|---|----|----------|

OPRAVA POVRCHU LÁVKY - BETONOVÁ STĚRKA TL. 40mm - PROTISKLUZOVÁ : 64

64,00000

viz situace, zpráva :

Je tímto myšlena betonová vrstva tloušťky 40 mm se striáží?

Pokud ne, o jakou stěrku tl. 40 mm se jedná?

Odpověď č. 2:

Na stávající betonové ploše bude provedena reprofilace s pokládkou nové povrchové vrstvy pomocí mrazuvzdorné betonové stěrky tl. 40 mm se striáží.

Mgr. Pavel Chramosta, v zast.

Ing. Robert Vráblík
vedoucí Odboru rozvoje města

(podepsáno elektronicky)