

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky:	P22V00000005

Zadavatel obdržel dne 21. 3. 2022 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 1:

„Jsem si vědom toho, že již je po stanovené lhůtě pro zasílání dotazů. Ale až nyní jsem zjistil dosti podstatný rozpor mezi PD a výkazem výměř. Ve výkazu výměř chybí položky pro dodávku a montáž krytů radiátorů. Technické řešení obkladů radiátorů je uvedeno v PD - ve výkrese D1.1.b-08 - Detaily - a to v detailu B a detailu C. Plochy krytů radiátorů jsou odečítány z celkové výměry dřevěného obkladu stěn ve výkazu výměř v záložce: 0102021073-0011 - pol. č. 40 a 41, ale v žádné jiné položce již nejsou zpětně vyčísleny. Jedná se o plochu cca 60 m², V této výměře je nutno provést dřevěný obklad krytů, podkladový rošt, olištování a povrchovou úpravu - vše včetně materiálu - takže v součtu se jedná o dosti vysokou částku. Dále také chybí ve výkazu výměř položky pro provedení keramického soklu v m 103,106 a 111. prosím o Vaše vyjádření“

Odpověď na dotaz č. 1:

Příslušné položky v části položkového rozpočtu 2021073-0011 (Tělocvična) byly upraveny – položka č. 40 již neobsahuje odečet krytů radiátorů, položka č. 41 již neobsahuje odečet radiátoru. **Aktualizovaný položkový rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení a je pro dodavatele závazný.** Pokud jde o dotaz na keramický sokl, s tímto je počítáno již v ploše podlahy.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, doplnění a upřesnění zadávacích podmínek zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek - **lhůta pro podání nabídek končí dne 28. března 2022 v 10:00 h.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2893>

V Praze dne 23. března 2022

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele

Přílohy:

- *Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*