



Váš dopis zn.:

Ze dne: 24-08-2021

Naše zn.: 6.2/8025/9398/21/Dan

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

Fildman Projekt, s.r.o.

Záměstní 1155/27

710 00 OSTRAVA

Datum: 13-09-2021

Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby

Stavba: Náves Heřmanice, ul. K Návsí

Katastr: Heřmanice

Ulice: K Návsí

Parcela: 491/11, 491/12, 26/1, 26/2, 21, 17, 1/19, 1/18

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Předložená dokumentace řeší změnu dokončené stavby týkající se zejména veřejného prostoru, chodníků, odvodnění a osvětlení.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK a.s.) je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro společné povolení stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stávající a nově navrhovaná zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními a demoličními pracemi nebude ohrožena funkce zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Odvodnění komunikace bude realizováno v souladu s předloženou dokumentací (vsakovací systém, stávající kanalizace – není ve správě OVAK a.s.).
4. Stavbou nebude negativně ovlivněna niveleta uložení dotčeného vodovodu pro veřejnou potřebu.

Strana 1


5. Patky sloupků dopravních značek, sloupy veřejného osvětlení, mobiliář, podstavce, oplocení, informační tabule, vzrostlé keře a dřeviny, apod. budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
6. Parkovací stání nebudou umístěna bezprostředně na ovládacích prvcích vodovodu pro veřejnou potřebu.
7. Dotčené poklopy vodovodních armatur a zákopové soupravy šoupátek včetně přípojek k objektům budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.


Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením § 153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Budou dodrženy požadavky na technické provedení vodovodních řadů a přípojek (OVAK/EXT/02) společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
3. Veškeré stavbou nastalé a vyvolané změny zasahující do ochranného pásma zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které nejsou písemně odsouhlaseny našim vyjádřením a uvedeny v námi odsouhlasené dokumentaci budou zhotovitelem neprodleně ohlášeny a následně řešeny s příslušnými provozními středisky naší společnosti. Při nesplnění výše uvedeného bude námi neodsouhlasená stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodárenských zařízení považována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.
4. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby oznámeno (min. 1 měsíc předem) a zástupci našeho provozu byli přizváni k zahájení stavby, ke kontrole před záhozem, ke kontrole osazení vodovodních poklopů a k závěrečné kontrolní prohlídce.
☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, 597 475 511
5. Při závěrečné kontrolní prohlídce nám bude předložen protokol o kontrole osazení poklopů.

V části zájmového území je plánována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu (investor Statutární město Ostrava).

Platnost vyjádření je 2 roky.



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Daniec
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace
CO: MMO

