

Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

**Ing. Roman Fildán**  
**Bukovická 706**  
**788 15 Velké Losiny**

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:  
OKAS-7702/21/TSÚ/Ku

Vyřizuje:  
Kutal/351



V Ostravě dne:  
29.10.2021

### **Stavba „Náves Heřmanice, ul. K Návsí“ k.ú. Heřmanice**

Vyjádření k PD pro DPS za správu veřejného osvětlení (VO)

V zájmovém území stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě (viz mapa pasportu). Stavbou dojde dotčení a úpravám VO. Úpravy VO jsou technicky řešeny v samostatném stavebním objektu **SO 401 – Úpravy veřejného osvětlení** včetně světelně-technického návrhu, výpočtu osvětlení.

Základní požadavky správce VO na investora a zhotovitele stavby VO:

- 1) stavba bude zrealizována v souladu se: **Základními technickými a kvalitativními předpisy pro oblast VO (ZTKP)** <https://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty/verejne-osvetleni.html>.
- 2) před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel min. 10 dnů předem správce VO p. Schmidt (tel. č. 595 621 354, mob. 607 279 649, email: Schmidt@okas.cz) k protokolárnímu předání staveniště. viz. <https://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty/verejne-osvetleni.html>. V zápise budou uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a zhotovitele.
- 3) **vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení případně součinnost objednejte na adrese:** Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail: info@ouko.cz. Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede za úhradu po vystavení objednávky provoz VO: p. Szpandryk (tel. č. 595 621 290, mobil: 724 149 084, email: szpandryk@okas.cz).
- 4) stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby v nepřerušném provozu. V opačném případě zajistí zhotovitel umístění prozatímních stožárů se svítidly nebo přednostně umístí stožáry nové a provede prozatímní propojení
- 5) v případě výpadků v provozu VO nebo jeho poškození hradí veškeré náklady vyvolaných zásahů údržby původce škody.
- 6) zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné a kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech bezpečnostních předpisů
- 7) zhotovitel zajistí vyzvání správce VO k přejímce všech prací, které budou následně zakryty, při otevřeném výkopu před záhozem. O každém takovém převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude nezbytnou součástí dokladů

