

Zadavatel: Město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
IČ: 00291463

č.j.: 1/O/2022033

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 12.04.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa.**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2022033
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Z důvodu všeobecného zadání PD elektroinstalace žádáme o přesnější specifikaci níže uvedených položek s doložením schémat rozvaděčů:

Rozpočet VO - SO 03.1

8	210204007	rozvaděč TVO hřbit.vč.vybavení	kompl	1,00000		0,00
---	-----------	--------------------------------	-------	---------	--	------

Odpověď č. 1 :

Rozvaděč R-VO, rozvaděč se nevykresluje, jedná se o typový výrobek, rozvaděč bude v provedení do pilíře a bude mít kapacitu pro spínání dvou větví veřejného osvětlení.

Dotaz č. 2:

Rozpočet přípojka NN - SO 03.2

17	01473	D + M Rozvaděč ER 112, vč.vybavení	kompl	1,00000		0,00
----	-------	------------------------------------	-------	---------	--	------

Odpověď č. 2 :

Rozvaděč ER 112 - typový elektroměrový rozvaděč pro distributora EON, s hl. jističem 3x20 A, provedení bude kompaktní plastový pilíř.

Dotaz č. 3:

Rozpočet přípojka NN - SO 03.2

18	01473	D + M Rozvaděč R-čerp, vč.vybavení	kompl	1,00000		0,00
----	-------	------------------------------------	-------	---------	--	------

Odpověď č. 3 :

Rozvaděč R-čerp - rozvaděč bude v provedení do pilíře, stejně jako R-VO, bude zde umístěn hlavní vypínač 3x25A, př. ochrana B+C, jistič na čerpadlo 3x16A + stykač a kombinovaný pr. chránič 1x16 A, servisní zásuvka.

Dotaz č. 4 :

Rozpočet přípojka NN - SO 03.2

19	01473	D + M Rozvaděč RH, vč.vybavení	kompl	1,00000		0,00
----	-------	--------------------------------	-------	---------	--	------

Odpověď č. 4 :

Rozvaděč RH, rozvodnice na omítku o velikosti 24M, bude zde umístěn hlavní vypínač 3x25A; př. ochrana B+C, a 3x kombinovaný pr. chránič 1x10 A (osvětlení) a 2x 16A (zásuvky + rezerva).

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.04.2022.

Za zadavatele

v.z MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností