



**Město Hodonín**

SPIS. ZNAČKA: MUHO 6520/2022 OPM  
Č. J. MUHOCJ 31045/2022 OPM  
VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek  
TEL: +420 518 316 338  
E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz  
DATUM: 27. 04. 2022

## **DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce  
**ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III. ETAPA**

### **Vyhlašovatel a realizátor zadávacího řízení**

**Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína  
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 / Česká republika  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Jiří Hořínek / telefon: +420 518 316 456, e-mail: [horinek.jiri@muhodonin.cz](mailto:horinek.jiri@muhodonin.cz)

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338, e-mail: [drabek.petr@muhodonin.cz](mailto:drabek.petr@muhodonin.cz)

### **Informace o zadávacím řízení**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

Název veřejné zakázky: ZŠ Vančurova Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: bez ev. čísla

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

### **Použité zkratky:**

ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZD - Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám ZD (viz níže).

## 1) DOTAZY DODAVATELE:

### Dotazy dodavatele ze dne 26. 04. 2022

Žádáme Vás touto cestou o doplňující informace k nesrovnalostem, které byly zjištěny. V předloženém soupisu prací část - Stavebně konstrukční řešení:

- a) Položka p.č. 25 „Penetrace hloubková stěn“ v množství odkazujícím se na položky štukových vrstev včetně hrubé výplně rýh, domníváme se že u položky p.č. 26 a 27 „Hrubá výplň rýh“ jenž slouží na zapravení pro rozvodech elektroinstalací a penetrace by použita být neměla, jelikož tyto rýhy budou potaženy v celé ploše štukovou omítkou včetně penetrace, tudíž je tato část výměry zdvojená.
- b) Položka p.č. 29 „Oprava cementových omítek stěn štukových do 10 %“ je pravděpodobně nesprávně použita, jelikož veškeré nové omítky mají být vápenný štuk, takže oprava omítek z důvodu stejnorodého materiálu by měla být z vápenných omítek štukových.
- c) U položky p.č. 72 „Montáž akust. obklad. panelů“ je uvedena výměra 518 m<sup>2</sup>, jelikož ve výkresové části projektu nejsou uvedeny kóty a náš přepočít u větší tělocvičny vyšel 282 m<sup>2</sup> a v menší 216 m<sup>2</sup>, což je celkem 498 m<sup>2</sup>, proto Vás žádáme o prověření této výměry.
- d) V oddílu „Ostatní náklady“ je obsažena pouze položka na projektovou dokumentaci skutečného provedení, ale nikde nejsou obsaženy náklady na mimostaveništní přesun stavebních kapacit, zařízení a provoz stavenišť.

## 2) DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 ZD:

### K dotazům dodavatele ze dne 26. 04. 2022

- a) Předmětná penetrace se týká pouze "vysekané rýhy" která má být vyplněna. Slouží k tomu, aby stávající materiál (v němž je rýha provedena) nezbavoval omítkovou směs vody, která tvoří její výplň a zároveň slouží pro zpevnění povrchu rýhy. Takto zapravená rýha bude tedy před aplikací štukové vrstvy penetrována znovu.
- b) Jedná se o lokální opravy stávající omítky pod dřevěnými obklady, určenými k demontáži. Předpokládá se, že omítky jsou v současné době cementové a z tohoto důvodu je vhodné provést lokální vyspravení stejnorodým materiálem.
- c) Předmětná výměra zohledňuje potřebu zpracování spárořezu pro souměrné rozmístění akustických desek, přičemž může dojít k větší spotřebě nejen samotných desek (kde se s prořezem počítá), ale i roštových profilů a kotevního materiálu. Proto byla v tomto případě reálná výměra navýšena o 5%.
- d) Položka „mimostaveništní doprava“ se má používat v případech, kdy nelze ocenit dopravu materiálů a výrobků pořizovací přírůžkou k nákupní ceně. Toto není případ položek předmětného výkazu výměr, protože každá z použitých položek tuto přírůžku obsahuje. Položku „mimostaveništní doprava“ je možné použít v případě ztížených dopravních podmínek (např. přeprava nadměrných nákladů) - citace z Katalogu původních činností a nákladů při výstavbě, díl 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, což taktéž nelze aplikovat v případě výkazu výměr předmětné zakázky. Zařízení staveniště - místo pro skladování materiálů, sociální a hygienické zázemí bude zhotoviteli poskytnuto v objektu (ve vnitřních prostorách) ZŠ Vančurova.

Při zpracování nabídky je dodavatel (účastník) povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

**Dodatečná informace č. 1 ZD** byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele a na www stránkách města Hodonín ([www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)).

Odkazy: <https://profily.proebiz.com/profile/00284891>  
<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně, dne 27. 04. 2022

MgA. Petr Drábek  
Administrace veřejných zakázek  
Odbor právní a majetku