
Ing. Petr BarandovskiVančurova 240/55
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1108331714VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 08.04. 2020

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena žádost - souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV s názvem stavby: „**Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále**“ parc.č. dle předložené PD v kat. území Bruntál-město. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. OP zemního kabelového vedení činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN, podle zák.č. 458/2000 Sb., zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno;
- souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení VN/NN musí být protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s.se zapracováním do PD
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- **informační dopravní značky, veřejné osvětlení, schodiště a prostor pro nový přístřešek budou umístěny mimo OP zemních kabelů VN/NN 22/0,4kV**
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby

- před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření č. 1108331714 lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost vyjádření je 1 rok.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 212.

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava