



Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ: 00295892 / DIČ: CZ00295892
Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
Telefon: +420 554 706 111, Email: posta@mubruntal.cz
ID datové schránky: c9vbr2k
Web: <http://www.mubruntal.cz>
Komerční banka a.s., 190000525771/0100

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel tímto poskytuje změnu a doplnění zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká zadávacího řízení pod názvem „**Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále**“.

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Poskytnutím této změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky, a proto neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://profily.proebiz.com/profile/00295892>.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 6 zadávací dokumentace – Projektové dokumentaci, v technické zprávě objektu SO 401 - Veřejné osvětlení (1. Technická zpráva.pdf) zadavatel uvádí, že je potřeba demontovat dva ocelové stožáry včetně čtyř výbojkových svítidel. Tyto demontážní práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Provede zadavatel demontáž těchto prvků ve vlastní režii nebo tyto práce doplní do výkazu výměr?

Vyjádření k dotazu č. 1:

Demontáž stávajících osvětlovacích sloupů byla doplněna do výkazu výměr.

Aktuální výkaz výměr SO 401 Veřejné osvětlení (Pr_VZD_01_Pr_04_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Parkoviste_SO_401_26042022_zmena.xlsx) je přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01.

Zadavatel doplňuje výkresy ke stožárům veřejného osvětlení E1, E2 a E3 (Pr_VZD_01_Vystroj_stozaru_VO_E1_E2.pdf a Pr_VZD_01_Vystroj_stozaru_VO_E3.pdf).

Dotaz č. 2:

V příloze č. 6 zadávací dokumentace – Projektové dokumentaci, v technické zprávě objektu SO 401 - Veřejné osvětlení (1. Technická zpráva.pdf) zadavatel uvádí, že kabel pro nový rozvod veřejného osvětlení bude uložen v ochranné trubce KF09050 a současně uvádí, že bude položena ještě jedna rezervní ochranná trubka v celé délce nového rozvodu veřejného osvětlení. Ve výkazu výměr je tato ochranná trubka uvedena pouze ve výměře 175 m, což je délka veřejného osvětlení v zemi. Doplní zadavatel výměru rezervní trubky?

Vyjádření k dotazu č. 2:

Délka trubky byla doplněna do výkazu výměr.

Aktuální výkaz výměr SO 401 Veřejné osvětlení (Pr_VZD_01_Pr_04_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Parkoviste_SO_401_26042022_zmena.xlsx) je přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 6 zadávací dokumentace – Projektové dokumentaci, v technické zprávě objektu SO 401 - Veřejné osvětlení (1. Technická zpráva.pdf) zadavatel uvádí, že kabelové vedení pro veřejné osvětlení bude provedeno z kabelu CYKY-J 5x10 a kabelu CYKY-J 5x16. Ve výkazu výměr je uveden na celou délku jen kabel CYKY-J 5x16. Provede zadavatel úpravu výkazu výměr v souladu s technickou zprávou?

Vyjádření k dotazu č. 3:

Úprava výkazu výměr byla provedena v souladu s výkresovou dokumentací.

Aktuální výkaz výměr SO 401 Veřejné osvětlení (Pr_VZD_01_Pr_04_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Parkoviste_SO_401_26042022_zmena.xlsx) je přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01.

Přílohy:

- Výkaz výměr (závazný dokument)
Pr_VZD_01_Pr_04_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Parkoviste_SO_401_26042022_zmena.xlsx,
- Vystroj stožárů veřejného osvětlení
Pr_VZD_01_Vystroj_stozaru_VO_E1_E2.pdf,
Pr_VZD_01_Vystroj_stozaru_VO_E3.pdf.

V Bruntále, dne 26.04.2022

ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona