TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA R40

POTRUBÍ OCEL DN32
VEDENO VE VÝŠCE 3,5m
NAD ÚROVNÍ PODLAHY

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA R40

PROSTUP STĚNOU
500x440mm

POTRUBÍ OCEL DN40
VEDENO VE VÝŠCE 3,5m
NAD ÚROVNÍ PODLAHY

KK - 3/4"
DOPOJENÍ DN25

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA R40
OSAZENÍ SPODNÍ HRANY 3,5m NAD
ÚROVNÍ PODLAHY

KK - 3/4"
DOPOJENÍ DN25

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA R40
OSAZENÍ SPODNÍ HRANY 3,5m NAD
ÚROVNÍ PODLAHY

NOVÝ PLYNOMĚRNÝ A
REGULAČNÍ SLOUPEK

POTRUBÍ OCEL DN40

POTRUBÍ
OCEL DN65

NOVÉ UMÍSTNĚNÍ STÁVAJÍCÍ
JEDNOTKY ROBUR

POTRUBÍ OCEL DN25
PŘEPOJIT K PŘESUNUTÉ
JEDNOTCE - KK 3/4"

STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA ROBUR
NUTNO PŘESUNOUT

STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ - OCEL DN40
PRO JEDNOTKY ROBUR
VEDENO POD STROPEM

STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA ROBUR 35kW

+0,000

POTRUBÍ
OCEL DN65
VEDENO VE VÝŠCE 3,5m
NAD ÚROVNÍ PODLAHY
SPORTOVNÍ HALY

STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA ROBUR **R1**
DEMONTOVAT A OSADIT NA
PROTĚJŠÍ STĚNĚ HALY

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ -
OCEL DN40 PRO STÁVAJÍCÍ
JEDNOTKY ROBUR

POTRUBÍ
OCEL DN65
VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE POD TRIBUNOU

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ -
OCEL DN32 PRO STÁVAJÍCÍ
JEDNOTKU ROBUR

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD PLYNU OCEL DN32

NOVÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY
ROBUR R1 - 35 kW

POTRUBÍ OCEL DN32

POTRUBÍ OCEL DN40
VEDENO VE VÝŠCE 3,5m
NAD ÚROVNÍ PODLAHY
SPORTOVNÍ HALY

POTRUBÍ
OCEL DN50
VEDENO POD
STROPEM

STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA ROBUR 45kW
DEMONTOVAT BEZ NÁHRADY

POTRUBÍ
OCEL DN50
VEDENO POD
STROPEM

POTRUBÍ
OCEL DN50

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ -
OCEL DN40 PRO STÁVAJÍCÍ
PLYNOVOU KOTELNU

POTRUBÍ OCEL DN40
VEDENO VE VÝŠCE 3,5m
NAD ÚROVNÍ PODLAHY
SPORTOVNÍ HALY

STÁVAJÍCÍ STL REGULAČNÍ STANICE
PLYNU, VČETNĚ PLYNOMĚRU BUDE
KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA

POTRUBÍ
OCEL DN40
VEDENO POD
STROPEM

MÍSTO NAPOJENÍ - POTRUBÍ
OCEL DN25

NAPOJENÍ PLYNOMĚRU G4 -
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ - OBČERSTVENÍ
HLAVNÍ UZÁVĚR KK - 1"

NAPOJENÍ PLYNOMĚRU G4 -
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ - BYT SPRÁVCE
HLAVNÍ UZÁVĚR KK - 1"

MÍSTO NAPOJENÍ - POTRUBÍ
OCEL DN25

POTRUBÍ
OCEL DN40

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA R40
OSAZENÍ SPODNÍ HRANY 3,5m NAD
ÚROVNÍ PODLAHY

KK - 3/4"
DOPOJENÍ DN25

POTRUBÍ OCEL DN32
VEDENO POD STROPEM

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA R40
OSAZENÍ SPODNÍ HRANY 3,5m NAD
ÚROVNÍ PODLAHY

PROSTUP STĚNOU
500x440mm

1:50 – JEDNOTKA R40 SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU
DETAIL PROSTUPU STĚNOU
PŘÍVOD I ODVOD SPALIN PŘES STĚNU



1:50 – JEDNOTKA R40
DETAIL PROSTUPU STĚNOU
ODVOD A PŘÍVOD SPALIN PŘES STĚNU



POZNÁMKA
NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!
TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY.

B.p.v. ± 0,000 = 413,130 m n.m.

AUTOR PROJEKTU	Ing. Miroslav Sommer	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Sommer	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Michal Sommer	
KRAJ: Vysočina	M.Ú.: Havlíčkův Brod	

STAVEBNÍK: **TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.**
Ledečská 3028
580 01 Havlíčkův Brod

AKCE: **Novostavba tréninkové sportovní haly**
Na parc. č. 552/1, 552/4, 553/1 a 553/2, k. ú. Havlíčkův Brod

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 Technika prostředí staveb

VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP - PLYNOINSTALACE**

PROJEKT OKV s.r.o.
NA VALECH 3523
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
IČ: 294 16 302
tel: +420 776 866 570
e-mail: office@projekt-okv.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	**2020_KSS035**
STUPEŇ PD	**DPS**
DATUM	**12/2021**
FORMÁT	**8 x A4**
MĚŘÍTKO	**1 : 100**
ČÍSLO VÝKRESU	**D.1.4b - 02**