

PROJEKT OKV s.r.o.
Valech 3523
580 01 Havlíčkův Brod

Váš dopis značky / ze dne

000042/215/21/V
Náš značka

A. Vlasáková
Výzvuje / linka

21. 01. 2021
Havlíčkův Brod

VĚC:

**Novostavba tréninkové sportovní haly
parc.č.552/1, 552/4, 553/1 a 553/2 k.ú. Havlíčkův Brod**

Jedná se o stavbu tréninkové sportovní haly, která bude přistavěna ke stávající sportovní hale. Nová hala bude se stávající spojena spojovacím krčkem. Současně vzniknou nová parkovací stání pro 22 osobních automobilů v severovýchodním rohu areálu. Od parkoviště bude proveden nový chodník ke dveřím v severovýchodním rohu nové haly. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s přepadem do řeky. Nová hala nebude napojena na vodovod a nebude odkanalizována. Pitná voda bude zajištěna ve stávající budově, ze stávajících rozvodů vody.


V prostoru stavby nové haly se nenachází žádné zařízení ve správě a majetku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Upozorňujeme na možnou kolizi se stávající kanalizační přípojkou ze stávajícího objektu, která je vedena souběžně s novou halou na jižní straně. Dále upozorňujeme, že nový chodník a parkoviště jsou navrženy nad trasou vodovodní přípojky pro sportovní halu. Jedná se o úsek vodovodní přípojky za hlavním vodoměrem VAK HB v majetku vlastníka sportovní haly.

S výstavbou nové tréninkové sportovní haly souhlasíme bez připomínek.

Upozorňujeme, že do budoucna je nutné uvažovat s provedením níže uvedeného opatření:

1. Vzhledem ke stáří stávající vodovodní přípojky pro sportovní halu a vzhledem k umístění vodoměru v již technickým stavem nevyhovující šachtě bude nutná její celková rekonstrukce. Způsob řešení rekonstrukce vodovodní přípojky je nutné v konceptu s VAK HB konzultovat (kontaktní osoba: **Ing. Janáček - tel. 731 060 265**).

S pozdravem



Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPC

Na vědomí: p. Šrámek, Ing. Brož

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ②
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002