



Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod  
Tel. 564 034 723, mob. 603 296 805, email: [tjjiskrahb@seznam.cz](mailto:tjjiskrahb@seznam.cz), [www.jiskrahb.cz](http://www.jiskrahb.cz)  
Spisová značka L9119 u Rejstříkového soudu Hradec Králové, IČO 00529672 u MV ČR  
Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 2. 5. 2022

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v podlimitním zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „**Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. **Dotaz č. 1:**       **OBJEKT SO 01 Hala** – výkaz výměr položka č. 173 *Poplatek za uložení na skládce* – výměra této položky 6390,478 t je převzata z položky č. 172 *vodorovné přemístění do 5000m* přepočtena koeficientem množství 1,3 t/m<sup>3</sup>. Zvyklostí je použití koeficientu 1,80-2,0t/m<sup>3</sup> dle zrnitosti sypaniny. Tabulky materiálů uvádí podobné koeficienty s rozptylem 1,6-2,0t/m<sup>3</sup>. Použití koeficientu 1,3 není správné a má velký vliv na množství odvážených a likvidovaných zemin. Prosím o korekci koeficientu dle zvyklostí a tabulek materiálů.
2. **Dotaz č. 2:**       **OBJEKT SO 01** – v místě výstavby haly (prostoru staveniště) se nachází velké množství vzrostlých stromů a keřů, výkaz výměr neobsahuje žádné položky odstranění těchto dřevin (kácení). Jak bude s těmito dřevinami naloženo?
3. **Dotaz č. 3:**       **OBJEKT SO 01** – výkaz výměr položka č. 135 *Elektroinstalace* - pro adekvátní ocenění těchto požadovaných prací je třeba podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výměr obsahuje pouze tuto kompletovou položku. Žádáme o doplnění.
4. **Dotaz č. 4:**       **OBJEKT SO 01** – výkaz výměr položka č. 136 *VZT* - pro adekvátní ocenění těchto požadovaných prací je třeba podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výměr obsahuje pouze tuto kompletovou položku. Žádáme o doplnění.
5. **Dotaz č. 5:**       Projektová dokumentace obsahuje soubor **D.1.4.2a – Technická zpráva – Zařízení pro vytápění staveb, vzduchotechnika** v oddíle D.1.4, který nejde otevřít. Žádáme o zaslání funkčního souboru.
6. **Dotaz č. 6**       **OBJEKT SO 01** – výkaz výměr položka č. 15 a 16 - jedná se o základovou železobetonovou desku, dle výpisu skladeb D.1.1b -20 skladba P1 – se jedná o drátkobetonovou desku

tl. 200mm. Položka č. 16 výztuž základových desek ocel 10505R, co je zamýšleno touto výztuží? (KARI síť, ohýbaná výztuž, či drátky?). Výkaz neobsahuje položku na dodávku drátků, ani jeho množství do m3 základové desky. Žádáme o upřesnění.

7. **Dotaz č. 7**      **OBJEKT SO 01-** výkaz výměr položka č. 30 Dodávka a montáž základových prahů – žádáme o kontrolu výměry této položky, dle řezů v PD by u této položky měla být výměra větší?
8. **DOTAZ č. 8**      **OBJEKT SO 01** - ve výkaze výměr postrádáme jakékoliv pomocné lešení pro montáže konstrukcí PSV
9. **DOTAZ č. 9**      **OBJEKT SO 01** – Výkaz výměr obsahuje pouze položku sejmutí ornice v tl. 200mm v místě staveniště, a následné hloubení jam dané výstavby. Po prohlídce budoucího staveniště se v místě výstavby nachází velké množství nejen stavební sutě, zemin ale i nebezpečného odpadu lepenek atd. Jak bude likvidace těchto odpadů řešena?
10. **DOTAZ č. 10**      **OBJEKT SO 01** – výkaz výměr položka č. 65 + **OBJEKT SO 02** položka č. 52 oplechování rovných parapetů rš.150mm výměra ve výkazech výměr je 67m , výpis klempířských výrobků D.1.1b – 21 položka K01 obsahuje výměru 63m. Jaká výměra se má v rozpočtu cenit?
11. **DOTAZ č. 11** - Žádáme o doplnění výkazu výměr dle vyhlášky včetně výpočtů měrných jednotek u jednotlivých položek.
12. **Dotaz č. 12** - **OBJEKT SO 01** – výkaz výměr položka č. 169 Sportovní vybavení, tribuny, dělicí stěny, sloupky - 1kpl – u této položky žádáme o řádnou specifikaci těchto prvků v PD pro reálné ocenění.
13. **Dotaz č. 13** – **Objekt SO 01** – výkaz výměr pol. č. 70-77 šachty dešťové kanalizace, pol. č. 78-82 potrubí dešťové kanalizace + **OBJEKT SO 03** – pol. č. 17,18,19 vsakovací zařízení nemají nikde ve výkaze výměr žádné zemní práce, zásypy, obsypy, žádáme o doplnění.
14. **Dotaz č. 14** – **Objekt SO 01** – výkaz výměr pol. č. 6 Výztuž pilot – výkaz výměr uvádí výměru 1,5t, dle statického výpočtu při návrhu výztuže: ohyb 6ks profil 30,0 mm, smyková výztuž 12,0 mm po 200mm hmotnost při tomto návrhu je mnohonásobně vyšší. Žádáme o úpravu hmotnosti výztuže.
15. **Dotaz č. 13** – **Objekt SO 01** – výkaz výměr pol. č. 5 beton C25/30 pilot – ve statickém posudku je uvažováno z betonem třídy C20/25, který druh betonu máme kalkulovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Výkaz výměr, položka č. 173 poplatek za uložení na skládce, byl upraven – výměra této položky byla upravena požadovaným koeficientem 1,8. Nová výměra 8 848,354 tuny je zahrnuta do upraveného výkazu výměr.

2) Odstranění dřevin není součástí požadovaných prací. Před předáním staveniště budou dřeviny odstraněny.

3) Položka výkazu výměr č. 135 elektroinstalace nebude součástí požadovaných prací. Tato položka byla v upraveném výkazu výměr odstraněna.

4) Položka výkazu výměr č. 136 VZT není součástí požadovaných prací. Odvětrání haly je řešeno v oddíle vytápění pomocí teplovzdušných agregátů robur.

5) Projektová dokumentace souboru D.1.4.2a – Technická zpráva – zařízení pro vytápění staveb vzduchotechnika již bylo zodpovězeno v dotazech ze dne 27. 4. – soubor zasíláme.

6) Položka výkazu výměr č. 15 základová deska ze železobetonu – jedná se o drátkobetonovou desku tloušťky 200 mm, následující položka č. 16 výztuž základových desek – výztuží jsou myšleny drátky o hmotnosti 8,5 tuny, z čehož vyplývá 30 kg na metr kubický.

7) Položku výkazu výměr č. 30 dodávka a montáž základových prahů požadujeme nacenit dle zadaného množství výkazu výměr, v případě navýšení výměry této položky bude řešeno při realizaci díla v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. cena díla, odstavec 1 až 4).

8) V oddíle PSV D734 vytápění, položka č. 133 obsahuje pronájem plošiny. Případně bude tato položka použita i pro ostatní práce PSV.

9) Odvoz a likvidace stavební suti a odpadu není předmětem stavebních prací. Před předáním staveniště bude pozemek vyklizen.

10) Objekt SO 01 výkaz výměr položka č. 65 plus Objekt SO 02 položka č. 52 oplechování parapetu, požadujeme nacenit dle zadaného množství výkazu výměr, v případě navýšení výměry této položky bude řešeno při realizaci díla v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. cena díla, odstavec 1 až 4).

11) Výkaz výměr obsahuje výpočty měrných jednotek u jednotlivých položek. Bylo již zveřejněno v dotazech ze dne 27. 4.

12) Sportovní vybavení specifikace položky č. 169:

Tribuny – jedná se o 2 ks mobilních tribun, každá o třech řadách s počtem 24 sedadel, například dle přiloženého odkazu a obrázku č. 26 a 27: <https://prostar.cz/oferta/mobilni-tribuny-zastresena-tribuna>

Dělicí mobilní stěny - jedná se o 2 ks stěn pro rozdělení tělocvičny na třetiny v podélném směru, každá o rozměru 24x12m, spodní část do 3m neprůhledná, zbytek síť, například dle přiloženého odkazu: <https://www.sportclub.cz/cz/opona-21x8m-pro-predeleni-telocvicny-elektricke-ovladani-416.html>

Síť, volejbalové sloupky – jedná se o čtyři soupravy obsahující dva kusy volejbalových sloupků včetně pouzder a víček a volejbalové sítě, například dle odkazu: <https://www.sportclub.cz/cz/volejbalove-sloupky-al-prum-102-mm-s-napinacim-sroubem-pouzdra-a-vicka-certifikat-1662.html>

13) Požadujeme nacenit dle zadaného množství výkazu výměr, v případě navýšení výměry této položky bude řešeno při realizaci díla v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. cena díla, odstavec 1 až 4).

14) Stavební objekt SO 01 výkaz výměr položka č. 6 výztuž pilot požadujeme nacenit dle zadaného množství výkazu výměr, v případě navýšení výměry této položky bude řešeno při realizaci díla v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. cena díla, odstavec 1 až 4).

15) Stavební objekt SO 01 výkaz výměr položka č. 5 beton C25/30 pilot požadujeme nacenit dle zadané třídy betonu ve výkazu výměr.

Ing. Miroslav Sommer  
předseda výboru  
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Tel.: 603 296 805  
e-mail: [tjiskrahb@seznam.cz](mailto:tjiskrahb@seznam.cz)