



Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 564 034 723, mob. 603 296 805, email: tjjiskrahb@seznam.cz, www.jiskrahb.cz
Spisová značka L9119 u Rejstříkového soudu Hradec Králové, IČO 00529672 u MV ČR
Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 13. 5. 2022

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v podlimitním zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „**Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Záložka 01 – SO 01 Hala, položky 162 a 163 ve výkazu výměr, prosíme o kontrolu výměr a tl. drátkobetoné desky, se kterou je ve výpočtu uvažováno. Dle projektové dokumentace by měla být plocha desky na celou halu a tloušťka 200 mm.
- 2) Záložka 01 – SO 01 Hala, položka 40 ve výkazu výměr, prosíme o kontrolu specifikace střešní fólie, kdy je v projektové dokumentaci uvedeno, že je mechanicky kotvená a ve výkazu je napsáno, že se jedná o folii určenou k lepení

Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Položky 162 a 163 patří k betonové desce na stropní konstrukci nářadoven a výměry jsou v pořádku. Základová deska haly je v tloušťce 200 mm a v rozpočtu je pod položkami č.15 a 16. Naceňte v souladu s výkazem výměr.
- 2) Střešní folie je mechanicky kotvená a je ve výkazu výměr pod č. položky 40. Bylo v textu opraveno. Došlo k záměnám textu položek. Pod položkou č. 20 je ve výkazu uvedena střešní folie lepená, kde se jedná o pojistnou izolaci uloženou na trapézech. Omylem byl popis těchto položek zaměněn. V novém výkazu je opraveno.

Ing. Miroslav Sommer
předseda výboru
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Tel.: 603 296 805
e-mail: tjjiskrahb@seznam.cz