



Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :

automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4
- doplňujícím ochranným pospojováním
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

projektant : Hrbotický Marek	datum :	prosinec 2020
	stupeň PD : DPS	zakázka : 52-2020
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba : MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízení		
obsah :	formát : 2xA4	
	měřítko : -	
výkres č. :		D1.4.3.3

Hrbotický Marek
projektování elektrických zařízení
Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
IČ: 680 22 999