PŮDORYS 1.NP



1 — 1



2 — 2



A — A



TI1 – Tepelná izolace – minerální – 80mm
TI2 – Tepelná izolace – kaučuk – 10mm
HLUK IZOL – Hluková izolace – 40mm
TI1 + krytí – Tepelná izolace 80mm opatřená odolnou folií



POZNÁMKA:
- POTRUBÍ ZAVĚSIT NA ZÁVĚSY, JEJICHŽ UMÍSTĚNÍ URČÍ VEDOUCÍ MONTÁŽE NA STAVBĚ
- VŠECHNY PŘÍPOJOVACÍ DÍLY BUDOU SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENY NA NOSNÉ KONSTRUKCI
- VŠECHNY SPOJE NA VZT BUDOU VODIVĚ SPOJENY A NÁSLEDNĚ CELÁ KONSTRUKCE NAPOJENA NA UZEMNĚNÍ
- VZT POTRUBÍ VZT JE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ S HLINÍKOVÝM POLEPEM VIZ. POPIS V TZ
- KLIMAJEDNOTKY JSOU ULOŽENY NA PODLOŽCE TLUMÍCÍ PŘENOS VIBRACÍ
- Před realizací VZT budou veškeré trasy rozvodů zkontrolovány z hlediska kolizí se stávajícími rozvody. V případě kolizí, budou navrženy nové trasy nebo upraveny rozměry potrubí.

VYPRACOVAL:	Ing. Ivo Ondrovčík	KLIMABOTT Klimabott s.r.o., Masarykovo náměstí 393/8 69501 Hodonín, www.klimabott.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Ondrovčík		
PROFESE:	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA		
STAVEBNÍK:	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		
MÍSTO STAVBY:	Hodonín, Jánošíkova		
NÁZEV AKCE:	**MŠ Jánošíkova - Rekonstrukce VZT zařízení**	STUPEŇ:	DPS
		FORMÁT:	8xA4
		DATUM:	02/ 2021
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP + ŘEZY	MĚŘÍTKO:	1:50
		Č.ZAK.:	2018080
		ČÍSLO VÝKRESU:	V01