

Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

2018080 - MŠ Jánošíkova - Rekonstrukce VZT zařízení

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

Č. zař.	Název zařízení	Přívod vzduchu								Odvod vzduchu			
		Vzduchový výkon	Externí tlak	Topný výkon	Napětí	Chladicí výkon	Chladivo	Elektrický příkon	Nap.	Vzduchový výkon	Externí tlak	Elektrický příkon	Nap.
		m3/h	Pa	kW	V	kW		kW	V	m3/h	Pa	kW	V
1	Větrání kuchyně	4 100	300	7,2	400	12,0	R410a	2,50	400	4 100	300	2,50	400
1	Větrání kuchyně (osvětlení zákrytů)											1,50	230
1	Zdroj chladu/tepla											4,00	400
		4 100		7,2		12,0		2,50		4 100		8,00	