

LEGENDA ČAR:

- TOPNÁ VODA KONSTANTNÍ/PŘÍVOD – NOVÁ/STÁV.
- TOPNÁ VODA KONSTANTNÍ/VRAT – NOVÁ/STÁV.
- TOPNÁ VODA REGULOVANÁ/PŘÍVOD – NOVÁ/STÁV.
- TOPNÁ VODA REGULOVANÁ/VRAT – NOVÁ/STÁV.
- ROZVOD PLYNU – NOVÝ/STÁV.
- ODVOD SPALIN
- PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU
- ODPADNÍ POTRUBÍ, KONDENZÁT
- E — EXPANZNÍ POTRUBÍ
- D — DOPLŇOVÁNÍ
- STUDENÁ PITNÁ VODA – NOVÁ/STÁV.
- KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 1,9 – 32,0 kW při 50/30°C
2 EXPANZNÍ NÁDOBA NA ÚT O OBJEMU 25 l
3 HYDROCYKLÓNOVÝ MAGNETICKÝ FILTR (UMÍSTĚNÝ POD KOTLI)
4 VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN 80, HRDLA 4xDN50

LEGENDA ČERPADEL:

Č1 – Oběhové čerpadlo ÚT, DN25, Hmax=4 m, PB: M=3,3 m3/h, H=25 kPa
(Nyní nastavit na PB: M=2,4 m3/h, H=2 m konstantní)

Číslo zakázky: 221 501 / 12		Objekt:	
Název zakázky: Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova č.p. 1448/1, Slezská Ostrava		Stupeň: DPS	
Investor: SM Ostrava, MěO Slezská Ostrava, Těšínská 35			VAF therm Pobočka Ostrava
Název výkresu: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA D.1.4.2. Výkresová část		Měřítko: –	Formát: A3/2xA4
		Jméno DWG: MŠ Chrustova.dwg	
Obsah výkresu: NOVÝ STAV		Datum: 01/2022	
Projektant: Ing. Sionko	Zodpov. projektant: Ing. Sionko	Číslo výkresu: 221–3–321	Pořad.číslo: 05