



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 1,9 – 32,0 kW při 50/30°C
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA NA ÚT O OBJEMU 25 l
- 3 HYDROCYKLONOVÝ MAGNETICKÝ FILTR (UMÍSTĚNÝ POD KOTLÍ)
- 4 VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN 80, HRDLA 4xDN50
- 5 STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY DRAŽICE OKCE 80 (DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ)

LEGENDA ČERPADEL:

Č1 – Oběhové čerpadlo ÚT, DN25, Hmax=4 m, PB: M=3,3 m³/h, H=25 kPa
(Nyní nastavit na PB: M=2,4 m³/h, H=2 m konstantní)

LEGENDA ČAR:

- TOPNÁ VODA KONSTANTNÍ/PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA KONSTANTNÍ/VRAŤ
- TOPNÁ VODA REGULOVANÁ/PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA REGULOVANÁ/VRAŤ
- ROZVOD PLYNU – NOVÝ/STAV.
- ODVOD SPALIN
- PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU
- ODPADNÍ POTRUBÍ, KONDENZÁT
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- DOPĽŇOVÁNÍ
- STUDENÁ PITNÁ VODA – NOVÁ/STAV.
- TEPLÁ VODA – NOVÁ/STAV.
- KANALIZACE

Číslo zakázky:	221 501 / 12	Objekt:	
Název zakázky:	Zpracování PD pro realizaci stavby	Stupeň:	DPS
MŠ Chrastova č.p. 1448/1, Slezská Ostrava			
Investor:	SM Ostrava, MěO Slezská Ostrava, Těšínská 35		
Název výkresu:	DISPOZICE MÍSTNOSTI OPZ	Měřítko:	1:25
	D.1.4.2. Výkresová část	Jméno DWG:	MŠ Chrastova.dwg
Formát:	A3/2xA4		
Obsah výkresu:	NOVÝ STAV	Datum:	01/2022
Projektant:	Ing. Sionko	Zodpov. projektant:	Ing. Sionko
Číslo výkresu:	221-3-320	Podoblast:	04