


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 1,9 – 32,0 kW při 50/30°C
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA NA ÚT O OBJEMU 25 l
- 3 HYDROCYKLONOVÝ MAGNETICKÝ FILTR (UMÍSTĚNÝ POD KOTLI)
- 4 VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN 80, HRDLA 4xDN50
- 5 STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY DRAŽICE OKCE 80

Číslo zakázky: 221 501 / 12		Objekt:	<div></div>	
Název zakázky: Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova č.p. 1448/1, Slezská Ostrava		Stupeň: DPS		
Investor: SM Ostrava, MěO Slezská Ostrava, Těšínská 35				
Název výkresu: ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE D.1.4.2. Výkresová část			Měřítko: 1:25	Formát: A4
Obsah výkresu: MÍSTNOST OPZ			Jméno DWG: MŠ Chrustova.dwg	
Datum: 01/2022				
Projektant: Ing. Sionko <i>Sionko</i>		Zodp. projektant: Ing. Sionko <i>Sionko</i>	Číslo výkresu: 221-4-167	Pořad.číslo: 07