

Pořadí	Název	Pi (kW) celkem	Soudobost $\beta$	Ps (kW) celkem
01	kuchyňské spotřebiče	3,00	0,70	2,10
02	zásuvkové obvody	2,00	0,70	1,40
03	osvětlení	0,30	0,70	0,21
04	el. přímotopy	5,50	0,70	3,85
05	průtokový ohříváč	4,00	0,70	2,80
06	vzduchotechnika - ventilátory	0,10	0,60	0,06
07	slaboproud	0,50	0,70	0,35
<b>A</b>	<b>Součet</b>	<b>15,40</b>		<b>10,77</b>
<b>B</b>	<b>Maximální soudobý příkon objektu</b>	<b>10,77</b>	<b>1,00</b>	<b>10,77</b>
<b>C</b>	<b>Požadovaný příkon z distribuční sítě NN</b>			<b>11kW</b>
<b>D</b>	<b>Výpočtový proud Iv</b>			<b>15,88</b>
<b>E</b>	<b>Navrhovaná hodnota hlavního jističe v RE</b>			<b>20A</b>
<b>F</b>	<b>Navrhovaný průřez kabelu (HDV)</b>			<b>CYKY-J 4x10 mm2</b>