

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 61974757

zastoupený: JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D, advokátem ev. č. ČAK 09459

Veřejná zakázka:

„Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Vítkovická“

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24. 5. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení dotazu v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti:

„Dobrý den,

Dotaz č. 1

dle PD je dodávka přípojnicového systému v krytí IP 54. Avšak dle výrobce je přípojnicový systém s kr[i]tím IP 34 a odbočovací skříně IP 54.

Dotaz č.2

Žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídek o 10 pracovních dní pro řádné zpracování cenové nabídky.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.“

Odpovědi zadavatele a rozhodnutí o změně zadávací dokumentace:

Ad dotaz č. 1:

Jedná se o nepřesnost ve specifikaci materiálu. IP 34 pro přípojnice je vzhledem k instalaci pod přístřeškem dostačující – provedení přípojnic je takto navrženo, protože při IP 34 umožňuje odvádět z přípojnic vlhkost, přípojnice jsou poté lakovány. Skříně zůstanou IP54.

S tímto vysvětlením došlo i k úpravě položky č. 241 v oddíle D5 Přípojnicový systém v SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody NN. Opravený rozpočet je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Ad dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nemůže přistoupit k prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu jednostranné žádosti některého z dodavatelů, protože pokud by prodloužil lhůtu pro podání nabídek na základě žádosti jednoho z dodavatelů, musel by tak také učinit na základě žádosti jiného dodavatele, jinak by postupoval v rozporu se základní zásadou rovného zacházení, což zadavatel nemůže připustit.

Zadavatel je přesvědčen, že délka lhůty pro podání nabídek je v daném zadávacím řízení dostatečná a její prodloužení nemůže být odůvodněno důvody ryze na straně některého z dodavatelů.

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_oprava_220527.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu Zadavatele.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS