

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 61974757

zastoupený: JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D, advokátem ev. č. ČAK 09459

Veřejná zakázka:

„Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Vítkovická“

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 2. 6. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení dotazů v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

žádáme o zodpovězení následujících dotazů k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Žádáme o doplnění schéma rozvaděčů RS1-10 (Oceloplechová skříň, nerezová, 600x380x210mm, se stříškou, tepelná izolace) 18 kusů, s přístrojovou náplní dle výkazu výměr:

3-fázový elektroměr, přímé měření, do 100 A, třída přenosti 1, komunikace M-BUS, cejchovaný, 2x impulsní výstup ks 18,00

Jistič B50/3 ks 18,00

Jistič B32/3 ks 18,00

Jistič B16/1 ks 18,00

Jistič B10/1 ks 18,00

Jistič B6/1 ks 72,00

Přepěťová ochrana s integrovaným předjištěním, typ 1, 25 kA, 1 pólová ks 72,00

Proudový chránič, Typ A ,25/003, 10 kA, 2 pólový ks 18,00

Vypínač 63 A, na dveře, IP 65 zepředu ks 18,00

Proudový chránič, Typ B ,40/003, 10 kA, 4 pólový ks 18,00

Přepěťová ochrana, typ 2, 230V/6kV AC ks 18,00

Napájecí zdroj, 12 V DC, 72 W, 6A ks 18,00

Napájecí zdroj, 24 V DC, 120 W, 5A ks 18,00
Zásuvky vestavná, 230 V, 16 A, IP54, s krytkou ks 18,00
Zásuvky vestavná, 400 V, 32 A, IP44, s krytkou ks 18,00
Termostat 0÷60°C ks 18,00
Topné těleso, 230 V AC, 150W ks 18,00

a ve Vámi uvedenými schématech (výkres č. 437-20-6S2-5 a výkres č. 437-20-6S3-5) jsou zakresleny pouze tyto přístroje:
3-fázový elektroměr, přímé měření, do 100 A, třída přenosnosti 1, komunikace M-BUS, cejchovaný, 2x impulsní výstup ks 18,00
Jistič B50/3 ks 18,00
Jistič B32/3 ks 18,00
Jistič B16/1 ks 18,00
Zásuvky vestavná, 230 V, 16 A, IP54, s krytkou ks 18,00
Zásuvky vestavná, 400 V, 32 A, IP44, s krytkou ks 18,00

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že patřičné výkresy (schémata) administrativním pochybením nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto je zadavatel zveřejní spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. Příložené výkresy obsahují veškeré položky zahrnuté ve výkazu výměr.

Rozhodnutí prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel postupem podle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11. 7. 2022, 9:00 hodin**.

Přílohy:

437-20-6S3 Seznam příloh
437-20-6S3-13 Schéma rozvaděčů +RS1÷10
437-20-6S3-14 Schéma rozvaděčů +RS11÷18

Toto vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodnutí o změně zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu Zadavatele.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS