

Obec Blatno

Blatno 1, 430 01 Blatno

IČO: 00261807, DIČ: CZ00261807

e-mail: uradblatno@centrum.cz, tel. / fax: 474 625 839 / 474 625 839

Datová schránka: 92haqxs

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ“), ale v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 ZZVZ a v souladu s Pravidly České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 53466/2019-MZE-15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“ a způsobu kontroly jejich užití.

Veřejná zakázka je realizována v rámci akce (projektu) Oprava a čištění požární nádrže Blatno 1, evidenční číslo: 129D39300 1049, který bude spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR v rámci I. výzvy programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“, podprogramu 129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa“.

Název veřejné zakázky:

„Oprava a čištění požární nádrže Blatno 1“

Zadavatel : **Obec Blatno**
Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno
IČ: 00261807
Zastoupená: Ivetou Rabasovou Houfovou – starostkou obce
Tel: +420 474 625 839, +420 603 563 675
E-mail: uradblatno@centrum.cz
Web: <https://www.obec-blatno.cz/>
Profil zadavatele: <http://profily.proebiz.com/profile/00261807>

Identifikační údaje o zadavateli	<i>Název</i>	Obec Blatno
	<i>Sídlo</i>	Blatno 1, 430 01 Blatno
	<i>Zastoupený</i>	Ivetou Rabasovou Houfovou – starostkou obce
	<i>IČ</i>	00261807
	<i>Telefon</i>	+420 474 692 310
	<i>E-mail</i>	uradblatno@centrum.cz
	<i>Webové stránky</i>	https://www.obec-blatno.cz/
	<i>Profil zadavatele:</i>	http://profily.proebiz.com/profile/00261807

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je oprava a odbahnění nerybochovné vodní nádrže Blatno 1 za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině za současného zlepšení jejího technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, obyvatele obce a zajištění retence pro požární účely. Budou vylepšeny odtokové poměry dešťových vod.

Popis současného stavu:

Požární nádrž zapuštěná pod terén na návsi Blatno je tvořena betonovými deskami opevněnými břehy. Dno nádrže je opevněno betonovými deskami. Nádrž je napájena potrubím DN 300 (podzemní vodou a přepad z vodojemu) a povrchovou vodou z terénu okolo nad nádrží. Do nádrže byl přístup schodištěm z břehu. Nádrž byla opatřena oplocením ukotveným do podezdívky. Nádrž je zanesená dle zaměření nánosy 20 m³. Výpustné zařízení (požerák) již netěsní. Těsnost opevnění břehů a dna je narušena, průsaky podmáčejí budovy pod nádrží.

<i>Plocha hladiny</i>	271 m ²
<i>Průměrná hloubka</i>	0,82 m
<i>Objem stálého nadržení</i>	222 m ³
<i>Kota hladiny stálého nadržení</i>	660,50 m n.m.
<i>Kota maximální hladiny v nádrži</i>	660,70 m n.m.
<i>Kota dna nádrže</i>	659,20 m n.m.
<i>Retenční prostor - neovladatelný</i>	54 m ³
<i>Zastavěná plocha</i>	389 m ²
<i>Nánosy v nádrži k odtěžení</i>	20 m ³
<i>Plocha přirozeného povodí nádrže</i>	0.2 ha
<i>Maximální přívalový průtok nádrži</i>	30 l.s ⁻¹
<i>Maximální řízené vypouštění z nádrže (snížení hladiny max. 50 cm/den)</i>	10 l.s ⁻¹
<i>Průměrný průtok nádrží (přepad z vodojemu)</i>	1 l.s ⁻¹

Stručný popis, návrh technického řešení:

Nánosy ze dna nádrže budou odtěženy a odvezeny na skládku. Dno nádrže (poškozené betonové panely) bude odstraněno společně s odtěžením nánosů. Podkladem pro položení těsnící PE fólie tl. 1 mm na geotextilii ve dně nádrže bude zemina dovezená z deponie zeminy obce. Po odtěžení nánosů bude položena obvodová drenáž dna obsypaná štěrkodrtí vyústěná do nového požeráku. Svahy násypů břehů nádrže budou vysvahovány 1:2 ze zeminy z deponie zeminy obce. Východní břeh nádrže (laterální) bude vysvahován ve sklonu 1:5. Těsnící PE FÓLIE tl 1 mm (svažovaná) bude uložena na urovnaný a vysvahovaný násyp dna a břehů. Pod a nad fólii bude jako ochrana

položena geotextilie. Opevnění dna a břehů bude zajištěno položením urovnaného pohozy z makadamu. Břehy od úrovně 50 cm nad hladinou budou ohumusovány a osety travním semenem. Stávající požerák bude nahrazen novým malým prefabrikovaným. Pro přístup na požerák bude osazena ocelová lávka v délce 3,5 m. Stávající oplocení včetně podkladního betonového obrubníku bude odstraněno. Terén po odstraněném oplocení bude urovnán a zatravněn osetím travním semenem. V místě odtoku z nového požeráku bude prodlouženo odtokové potrubí PVC 300 (korungované) - 3,5 m a napojeno na stávající odtok z nádrže ET 300. Stávající odpadní potrubí z požeráku, v místě napojení na dešťovou kanalizaci, bude vyspraveno novou kontrolní šachtou ze skruží DN 1000 (typová kanalizační šachta s betonovým poklopem DN 600 tř. C).

Pro odběr požární vody požárními vozidly bude vedle nádrže osazena samonosná plastová šachta D1000, ve které bude sacím bajonetem "D" ukončeno potrubí PE D110 - 15 m s odběrem u dna nádrže. Ukončení potrubí v šachtě bude 30 cm nad úrovní hladiny trvalého nadržení.

Přítokové potrubí PVC 300 bude prodlouženo cca o 1 m a zakončeno betonovým vyústním blokem C30 s tlumícím mělkým (10 cm) vývarem.

Přesné vymezení stavebních prací je obsahem projektové dokumentace s názvem „Oprava a čištění požární nádrže Blatno I – p.p.č. 90/1, 73, 1098/6, k.ú. Blatno u Chomutova“ zpracovaná 02/2019.

Zpracovatel projektové dokumentace: David Jeřábek, IČ 68979096, Kadaňská 3567/35, Chomutov, 430 03. Hlavní projektant: Ing. Josef Kesler, IČ: 13311182, Seifertova 4164, Chomutov, 430 03, autorizace: 0400021 (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby).

Vybraný uchazeč je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací zakázky, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stanoviště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; ◦ přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí; ◦ zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. <p><u>Prohlášení zadavatele:</u> <i>Zadavatel prohlašuje, že pokud projektová dokumentace, či výkaz výměr obsahuje konkrétní obchodní názvy a označení materiálů či výrobků, nebude uchazeč brát na tyto údaje zřetel a v nabídce je oprávněn navrhnout jím kvalitativně a technicky obdobné řešení. Případné obchodní názvy výrobků a materiálů specifikují pouze požadovaný standard a mohou být nahrazeny výrobky stejné nebo lepší kvality.</i></p>				
Cena uvedená ve smlouvě	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><i>Bez DPH</i></td> <td>1.690.524,22 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>Včetně DPH</i></td> <td>2.045.534,31 Kč</td> </tr> </table>	<i>Bez DPH</i>	1.690.524,22 Kč	<i>Včetně DPH</i>	2.045.534,31 Kč
<i>Bez DPH</i>	1.690.524,22 Kč				
<i>Včetně DPH</i>	2.045.534,31 Kč				
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce				
Druh výběrového řízení/kategorie	<p>Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ“), ale v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 ZZVZ a v souladu s Pravidly České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 53466/2019-MZE-15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží - 2. etapa“ a způsobu kontroly jejich užití.</p> <p>Veřejná zakázka je realizována v rámci akce (projektu) Oprava a čištění požární nádrže Blatno 1, evidenční číslo: 129D39300 1049, který bude spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR v rámci I. výzvy programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží - 2. etapa“, podprogramu 129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa“.</p>				

Identifikační údaje vybraného uchazeče nebo uchazečů	<i>Název</i>	ZKZ Chomutov, s.r.o.
	<i>Sídlo</i>	Dolní 3354, 430 01 Chomutov
	<i>Zastoupená</i>	Ing. Libor Zedníček, jednatel společnosti
	<i>IČ</i>	44567987
	<i>DIČ</i>	CZ44567987
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky	Vítězná předložená nabídka č. 3 uchazeče ZKZ Chomutov, s.r.o., IČ: 44567987, splňuje všechny požadavky Výzvy k podání nabídek a prokázání	

	kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídka má nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH a proto byla komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím pododavatele	Nebude využívat pododavatele

Identifikační údaje všech zájemců či uchazečů

Nabídka č. 1

Uchazeč: **STRIX Chomutov, a.s.**
Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535
Osoba oprávněná jednat: Petr Sedláček, člen představenstva
Nabídková cena: 1.990.848,00 Kč bez DPH, 418.078,00 Kč DPH, 2.408.927,00 Kč vč. DPH

Nabídka č. 2

Uchazeč: **Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.**
Sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany
IČ: 03028666
DIČ: CZ03028666
Osoba oprávněná jednat: Radek Rosenkranc, jednatel společnosti
Nabídková cena: 1.993.484,00 Kč bez DPH, 418.632,00 Kč DPH, 2.412.116,00 Kč vč. DPH

Nabídka č. 3

Uchazeč: **ZKZ Chomutov, s.r.o.**
Sídlo: Dolní 3354, 430 01 Chomutov
IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987
Osoba oprávněná jednat: Ing. Libor Zedníček, jednatel společnosti
Nabídková cena: 1.690.524,22 Kč bez DPH, 355.010,09 Kč DPH, 2.045.534,31 Kč vč. DPH

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli požádáni o doplnění nabídky

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli požádáni o doplnění nabídky

Nebylo použito

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení a odůvodnění jejich vyloučení


Nebylo použito

Důvod zrušení výběrového řízení, bylo-li výběrové řízení zrušeno

Důvod zrušení výběrového řízení, bylo-li výběrové řízení zrušeno

Nebylo použito

V Blatně dne 30.5.2022



Iveta Rabasová Houřová
starostka obce