



---

Ing. Jan Provazník  
Aleje 491/ 74b  
725 28 Ostrava

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1116051976

Půček/ 800 850 860

Ostrava / 2.6.2021

### Chodník Záguří - ZŠ Bludovice vč. dešťové kanalizace

Jelikož je z Vaší projektové dokumentace stavby pravděpodobné, že koliduje se stávajícím venkovním vedením NN ČEZ Distribuce a.s., žádáme Vás o dodání situačního výkresu, ve kterém bude zakresleno stávající venkovní vedení NN, ze kterých budou zřejmé vzdálenosti sloupů el. vedení od plánované stavby, t.zn. chodníku, kanalizace. Vedení kanalizace požadujeme umístit ve vzdálenosti 1,5m od paty sloupů NN, VN, obrubník chodníku 0,6m od paty sloupů NN, VN,

Takto opravenou projektovou dokumentaci můžete zaslat ve formátu pdf na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) nebo osobně na zákaznické centrum ČEZ Distribuce a.s.

S pozdravem

Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení SEM Sítě