

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 13. 5. 2022

1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Chodník Záguří – ZŠ Bludovice
------------------------	-------------------------------

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Obec Horní Bludovice
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
IČ:	00296686
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Petra Ficková, starostka

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 1:

Jedná se o objekt SO 101 – Chodník OSA A – OSA B – ve vzorovém příčném řezu je zakreslena oprava sjezdu – penetrační makadam hrubý fr. 16/32. Ve výkaze výměr objektu SO 101 – je pouze položka č. 15 - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm – výměra pro oprava sjezdu 24 m². V rozpočtu není položka pro penetrační makadam. Dovolují si požádat o vyjasnění.

Stanovisko zadavatele č. 1:

Penetrační makadam ve vzorovém řezu je chyba. Použijte prosím štěrkodrt', jak je uvedeno ve výkazu výměr.

S pozdravem

.....
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
AZ zakázka s.r.o., Radim Pala, DiS., jednatel