



Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík		
Kraj:	Jihomoravský	Místo: Znojmo		
Investor: Město Znojmo				
Akce:  SLEPIČÍ TRH 2, ZNOJMO  OPRAVA NÁDVOŘÍ V PROSTORECH VSTUPU, AMBITU, WC, SCHODIŠTĚ A OCHOZŮ			Zakázkové číslo	2/2022
			Formát	6A4
			Stupeň	DPS
			Datum	1/2022
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
1. NP - úpravy vnitřní el. instalace			1 : 50	D 1.4.400.2