

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1200xš600xh150

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: VRČHEM

VÝVODY: VRČHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVYŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJUCIM POSPOJOVANÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYVKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 40A

D 1.2 Elektroinstalace

NÁZEV STAVBY
REKONSTRUKCE MATĚŘSKÉ ŠKOLKY BOHUMÍNSKÁ
na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava

MPA ProjektStav, s.r.o.

Telef: +420 774 682 266
E-mail: info@mpa-projektstav.cz
web: http://www.mpa-projektstav.cz

VEDOUcí PROJEKTU		VÝPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		STUPEŇ	
Ing. Vladimír Gřunděl		Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval		Dokumentace pro provádění stavby.	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		DATUM	
						2/2022	
OBJEDNATEL						PARÉ	
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava							
MÍSTO PROJEKTU				FORMÁT			
Parc. č. 1467/1, k.ú.: Slezská Ostrava [714828]				1xA4			
				MĚŘÍTKO		-	
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO			
				ČÍSLO ZAKÁZKY		ČÍSLO VÝKRESU	
				MPA_2205		D 1.2.09	
						PŘÍLOHA	
						0	
ROZVADĚČ RMS2							

