


ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: ZŠ Údllice		Hodnocení obálky budovy					
Adresa budovy: Stará čtvrť 363, 431 41 Údllice							
Celková podlahová plocha $A_c = 1755.0 \text{ m}^2$		varianta 1	varianta 2				
CI Velmi úsporná  Mimořádně neekonomická			0,66				
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$		1,53	0,47				
Klasifikační ukazatel CI		2,17	0,66				
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy		F	C				
Hodnoty U_{em} na hranicích klasifikačních tříd KT pro $A/V = 0.37 \text{ m}^2/\text{m}^3$							
Hranice KT	A-B	B-C	C1-C2	C-D	D-E	E-F	F-G
U_{em}	0,21	0,43	0,53	0,71	1,01	1,31	1,96
Platnost štítku do	Datum: 2.8.2019						
Štítek vypracoval	Jméno a příjmení: Ing. Jan Polák						
	Osvědčení číslo: 065						