



Příloha ZD č. 5A

Základní údaje o energetických vstupech doplnění 200712

Spotřeba tepelné a elektrické energie

Pára

Pára z centrálního zdroje – dodavatel VEOLIA – je dodávána prostřednictvím parovodu do prostoru Výměňkové stanice v hlavní budově, kde je ve výměňku pára/voda transformována na topnou vodu a prostřednictvím tří topných větví rozvedena:

- Hala stolního tenisu
- Gymnastická hala
- Hala míčových sportů, Badmintonová hala, Hala judo, Ubytovna, Restaurace, veškeré zázemí.

Pozn.: Podrobný popis rozdělení objektu vč. schéma je v příloze 5C Popis současného stavu.

Samostatně je vyvedena větev pro přípravu TV pro celý objekt, která je ve vedlejší místnosti Výměňkové stanice centrálně připravována prostřednictvím nepřímo vytápěného akumulčního zásobníku.

Roční odběry tepla v páře dle fakturace:

Rok 2019: 2319 GJ

Rok 2020: 1733 GJ

Rok 2021: 1902 GJ

Průměrná cena tepla za rok 2021 je 471,57 Kč/GJ + nevratný kondenzát 6 740 Kč/rok

Elektrická energie

Elektrická energie je dodávána společností ČEZ z rozvodů NN.

Kumulované spotřeby elektrické energie v NT a VT pro 2019 – 2021 jsou následující:

2019 NT: 51 813 kWh 2019 VT: 206 700 kWh

2020 NT: 36 442 kWh 2020 VT: 129 314 kWh

2021 NT: 40 064 kWh 2021 VT: 135 164 kWh



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Roční dodávky elektrické energie

Rok 2019: 258 513 kWh

Rok 2020: 165 756 kWh

Rok 2021: 175 228 kWh

Elektrická energie je dodávána v sazbě C 25D s cenou silové elektrické energie ve VT/NT ve výši 1 423,-/1 124,- Kč/MWh.

Ostatní položky jsou dle regulovaných cen ERÚ.

Celková výše měsíčních plateb činí $5\,093 + 75 + 7233,60 + 3,91 = 12\,405,-$ Kč

Referenční hodnoty

Roční odběry tepla v páře: 1984,7 GJ

Roční dodávky elektrické energie: 199 832 kWh

Pozn:

Referenční období je stanoveno jako průměr r. 2019 – 2021.