

ROZVODNÁ SÍŤ:
 PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
 3PEN 400/230V 50Hz TN-C
 ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 1NPE 230V 50Hz TN-C-S









OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3



ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
 OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
 OCHRANA ZÁBRANOU
 OCHRANA POLOHOU
 OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 DOPLŇENA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 - DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
 OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- | | |
|---|--|
|  | NOVÝ KABELOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY-J 4x25 |
|  | STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ |
|  | NOVÁ ZEMNÍCI KULATINA FeZn pr.10 |
|  | STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NOVÝ |
|  | SPÍNACÍ SKŘÍŇ VO NOVÁ |
|  | DĚLÍCI SKŘÍŇ VO NOVÁ |
|  | PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ EG.D |
|  | KABELOVÁ SPOJKA SMOE 81512 |



Č.ÍSL.OBV.	WL01	WL01	WL02	WL02
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
PRŮŘEZ	4x16	4x16	4x25	4x25
Č.KABELU	WL01	WL01	WL02	WL02
PI (kW)				
KAM	VO18	VO19	stávající	stávající
			rozvod VO	rozvod VO

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		Petr Winkler Skácelova 3063/5, 695 01 Hodonín IČ: 88842711, ČKAIT: 1005185 tel.: 603 513 362	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PETR WINKLER			
PROJEKTANT: PETR WINKLER			
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HODONÍN / HODONÍN; 640417		FORMÁT: 3 A4	
STAVEBNÍK: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		DATUM: 04/2022	
AKCE: HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY		STUPEŇ PD: PDPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY: 1106/2020	
		ARCHIVNÍ Č.: 1106/2020	
ČÁST STAVBY: D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ		ČÍSLO KOPIE:	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU: Přehledové schéma veřejného osvětlení		-	SO.401-04