

Název stavby:

# SANACE HYDROIZOLAČNÍ FUNKCE STŘECHY

Objekt Monobloku, NsP Česká Lípa, a.s.

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

**A0.00 Průvodní zpráva**

Investor:

**Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

487 954 111

e-mail:

sekretariat@nemcl.cz



Generální projektant:

**STORING spol. s r.o.**

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel části:

**STORING spol. s r.o.**

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

**Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby**

Číslo paré:

Číslo zakázky:

21xx

Datum:

květen 2022

Kód dokumentu:

21xx

číslo zakázky

DVZ

stupeň

000

st.objekt

**A0.00.000**

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

# Sanace hydroizolační funkce střechy

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Objekt Monoblok

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

A0.00 Průvodní zpráva

## Obsah:

A.1. Identifikační údaje .....	3
A.1.1. Údaje o stavbě .....	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....	3
A.3. Seznam vstupních podkladů .....	3
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena .....	3
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, .....	4
c) Další podklady .....	4

V Liberci, dne 30.5.2022

Vypracoval:

Ing. František Příhoda .....

## A.1. Identifikační údaje

### A.1.1. Údaje o stavbě

**Název stavby:** Sanace hydroizolační funkce střechy  
**Místo stavby:** objekt Monoblok  
areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
**Katastrální území:** Česká Lípa (621382)  
**Parcelní čísla pozemků:** 728/3

**Předmět projektové dokumentace:**

Projektová dokumentace řeší sanaci a opravu střešní krytiny střech objektu Monoblok. Stávající střecha je provedena jako plochá na několika výškových úrovních. Ohraničení ploch střechy je obvodovými atikami, případně je okraj přiléhající na stěnu vyvýšené části. Odvodnění je řešeno vtoky v jednotlivých plochách střechy se spádováním.

Na střeše je aktuálně hydroizolační vrstva – fólie z měkčeného PVC (tl. 1,5mm) na vrstvě tepelné izolace z minerální vaty, která je ve velmi špatném stavu. Došlo k degradaci vlastní krytiny vlivem UV záření, následně dochází ke sprášování vrchní vrstvy a oddělování vrchní vrstvy od textilní výztužné tkaniny. Střešní krytina je narušena vrásky, lokálně se vyskytují trhliny v hydroizolační fólii. Lokálně jsou špatně provedeny styky a spoje, jejich provedení není v souladu s předpisem výrobce mPVC. Detaily prostupujících konstrukcí jsou provedeny bez stažení pomocnou nerezovou nebo systémovou páskou, z vrchní strany jsou pouze vytmeleny. Nejhorší je však degradace vrchní hydroizolační vrstvy střešní fólie vlivem UV záření. Svrchní izolační vrstva spráskává, je narušená mikrotrhlinami a dochází tak k dalšímu řetězovému poškození vlastního materiálu střešní fólie vlivem klimatických podmínek. Degradace již postupuje progresivně a dochází k dalším a zvětšujícím se poškozením střešní fólie.

Vlivem velmi špatného stavu dochází k zatékání prasklinami a lokálně rozlepenými spoji stávající hydroizolační vrstvy.

Oprava střechy je navržena ve formě překrytí stávající krytiny krytinou novou s výměnou veškerých detailů a souvisejícího příslušenství.

### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

**Obchodní firma:** Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
**Adresa sídla / místo trvalého pobytu:** Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa  
**IČO:** 27283518  
**DIČ:** CZ 27283518

### A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**Generální projektant:** STORING spol. s r.o.  
**sídlo:** Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 3  
**IČO:** 25 41 04 82  
**DIČ:** CZ 25410482  
**telefon:** 485 388 111  
**fax:** 485 388 199  
**e-mail:** [projekce@storing.cz](mailto:projekce@storing.cz)  
**hlavní inženýr projektu:** Ing. František Příhoda– STORING s.r.o.

## A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

## A.3. Seznam vstupních podkladů

### a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Pro stavbu není zajišťováno stavení povolení, jedná se o práce charakteru oprava bez dopadu a zásahu do objemu stavby, architektonického řešení a zásahu do nosných konstrukcí.

**b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,**

Podkladem byl pasport stávajícího stavu střechy, dokumentace z doby realizace zateplení objektu, prohlídka stavby a kontrolní a hodnotící zprávy o stavu střechy.

**c) Další podklady**

Fotodokumentace.