

LEGENDA :

- AlMgSi 8 - na střeše, podpěra PV 21
- FeZn 30/4 v zemi / základech
- uzemnění drátem FeZn 10 mm na základové uzemnění

Propojovací uzem. vedení uložit na dno základu dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3;

spoje v zemi (2x svorka) jsou zality asfaltem; přednostně provést

sváření

Na svody osadit označovací štítky

Max. zemní odpor zemniče je 10 Ohm;

Dle použitého materiálu klemp. prvků příp. zvolit odpovídající materiál

pro hromo (FeZn, Cu, příp. izol. vodič)

Hromosvod provést dle ČSN EN 62 305 (1-4)

Navržená hladina ochrany - III, třída LPS III

Okolí objektu - zóna ochrany LPZ0A; ochr. prostor jímače LPZ0B

Vnitřní prostor - LPZ1

Uzemnění spojit dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na MEB (HOP) objektu

0,000 = ... m n. m.
výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	Ing.arch. Václav Pochylý
Projektant	Karel Sommer	Vypracoval	Karel Sommer
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám.100, 688 01 Uherský Brod)		
Místo stavby	Slovácké náměstí (688 01 Uherský Brod), k.ú. Uherský Brod		

K PROJEKT, Kročil s.r.o.
Uherskokrovská 994
763 26 Luhačovice
tel.: 022 86 424
http://www.krocil.eu

Název akce
CPA Delfín - patrové parkoviště

Pare	1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zakázka	1179/2019
Účel PD	DPS
Stavební objekt	SO 01 Patrové parkoviště
Datum	09 / 2020
Část dokumentace	D.1.4 Technika prostředí staveb
Formát	15× A4
Obsah: **Hromosvod**	Měřítko: **1:75**
	Výkres č.: **D.1.4.2.08**