



CPA Delfin - patrové parkoviště

LEGENDA SVÍTIDEL

- A LED svítidlo v oválném provedení, napětí 230 V ; výkon svítidla 28,5 W , teplota chromatičnosti 4000 K
- AN LED svítidlo v oválném provedení, napětí 230 V ; výkon svítidla 28,5 W , teplota chromatičnosti 4000 K + nouzový zdroj 60 minut

0,000 = ... m n. m. výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK		Ing. Tomáš Kocáb		Architekt	Ing. arch. Václav Pochýlý
Hlavní projektant		Ing. Josef Zůbek		Vypracoval	Josef Zůbek
Projektant		Karel Sommer		Stavebník	
Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod)		Slovačské náměstí (688 01 Uherský Brod), k.ú. Uherský Brod		Název stavby	
CPA Delfin - patrové parkoviště		Zakázka		Datum	
Stavební objekt		SO 01 Patrové parkoviště		Formát	
Část dokumentace		D.1.4 Technika prostředí staveb		Měřítko	
Půdorys 3.NP		1:75		Výkres č.	
				D.1.4.2.06	