


SOUSTAVY: 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/TN-C-S
 OCHRANA ZÁKLADNÍ: krytím, izolací
 OCHRANA PŘI PORUŠE: automat. odpojením od
 zdroje nadpr. jist. prvky dle ČSN 33 2000-4-41ed2 a souvis.

ČERVENÉ = ZMĚNA
ČERNÉ = STÁVAJÍCÍ

VYPRACOVAL: Ing. Štekr	KONTROLOVAL: Ing. Jelínek	SCHVÁLIL: Ing. Jelínek			
MÍSTO STAVBY: č.p. 97, 470 01 Sosnová u České Lípy			INVESTOR: SILNICE LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou		
PROJEKT: Stavební úpravy objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY			ZAK.Č.	21040	PARÉ
			DATUM	02/2022	
A4			STUPEŇ	DSP	
ČÁST: Silnoproudá elektroinstalace			MĚŘÍTKO	- - -	
DOKUMENT: JEDNOPOLOVÉ SCHÉMA			VÝKRES Č.	D.1.4.g 05	