



LEGENDA PO	
N1.01 - I	Podlaží, číslo PÚ, stupeň požární bezpečnosti
— · —	Hranice požárního úseku
△ REI 30 DP1	Požadovaná požární odolnost stropu
R 30 DP1	Požadovaná požární odolnost sloupu nebo trámu
REI 30 DP1	Požadovaná požární odolnost nosné stěny
REW 30 DP1	Požadovaná požární odolnost obvodové stěny
EI 30 DP1	Požadovaná požární odolnost nenosné stěny
EW 15 DP3-C2	Požadovaná požární odolnost požárního uzávěru, samozavírače
PK	Kování s panikovou funkcí dle ČSN EN 179, ČSN EN 1125
D19-30m	Hydrant; průměr/délka hadice
△	Přenosný hasicí přístroj
→	Směr úniku
⇨	Únikový východ
---	Odstupová vzdálenost
●	Zařízení autonomní detekce a signalizace Autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604
📢	Zařízení akustického vyhlášení polachu
⊠	Nouzové osvětlení

PŮDORYS 3.NP

K opláštění - EI 30 DP1
ODKOUŘENÍ PK
80/125mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ V 3NP - NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OSOB
3.01	SERVEROVNA	10,2	PVC	0
3.02	CHODBA + SCHODIŠTĚ	28,9	PVC	0
3.03	KANCELÁŘ	28,3	PVC	6
3.04	POKOJ 2 OSOBY	12	PVC	2
3.05	UMÝVÁRNA ŽENY	3,0	KER. DLAŽBA	0
3.06	SPRCHY ŽENY	5,1	KER. DLAŽBA	0
3.07	POKOJ 2 OSOBY	17,3	PVC	2
3.08	POKOJ 2 OSOBY	11,0	PVC	2
3.09	POKOJ 1 OSOBA	10,8	PVC	1
3.10	POKOJ 4 OSOBY	33,6	PVC	4
3.11	POKOJ 3 OSOBY	28,1	PVC	3
3.12	SPRCHY A PISOÁRY MUŽI	11,7	KER. DLAŽBA	0
3.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,5	KER. DLAŽBA	0

3.14	WC VSTUP MUŽI	3,0	KER. DLAŽBA	0
3.15	POKOJ 4 OSOBY	24,9	PVC	4
3.16	KOUPELNA	4,2	KER. DLAŽBA	0
3.17	WC KABINA ŽENY	1,2	KER. DLAŽBA	0
3.18	WC KABINA ŽENY	1,5	KER. DLAŽBA	0
3.19	KOUPELNA	4,2	KER. DLAŽBA	0
3.20	KOUPELNA	4,2	KER. DLAŽBA	0
3.21	KOUPELNA	4,2	KER. DLAŽBA	0
3.22	WC KABINA MUŽI	1,2	KER. DLAŽBA	0
3.23	WC KABINA MUŽI	1,2	KER. DLAŽBA	0
3.24	POKOJ 2 OSOBY	20	PVC	2
3.25	SKLAD PRO UBYTOVÁNÍ	12,6	PVC	0
3.26	CHODBA	35,8	KER. DLAŽBA	0

Ubytování maximálně 20 osob

- Nová vyzdívka PORFIX 150-200 mm
- Nová vyzdívka PORFIX 100 mm

AKCE	Stavební úpravy objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY na adrese č.p. 97, 470 01 Sosnová u České Lípy		
ZADAVATEL	Silnice LK a.s. Čsl. armády 4805/824; 46605 Jablonec nad Nisou	PARÉ Č.	±0,000 = 258.600 m.n.m B.p.v.
MÍSTO STAVBY	Sosnová 97, 47001 Česká Lípa		
STUPEŇ PD	DSP	DATUM 12/2021	
REVIZE	01	DATUM 01/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	B A U M I s.r.o., divize TEKATO; Ing. Kateřina Tokarová ČKAIT IČO: 62740351		
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing. Aleš Housa, Strážník 808, 51301 Semily ČKAIT 0501228 IČO: 03316025		
ČÁST PROJEKTU	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
OBJEKT	SO1 - Administrativní budova		
DÍL PROJEKTU	D.1.3.b - výkresová část		
PLÁN	PŮDORYS 3.NP	MĚŘÍTKO: 1 : 100	VÝKRES Č.: D.1.3.b04