



| Č.j.m. | NÁZEV MÍSTNOSTI    | PLOCHA [m²] |
|--------|--------------------|-------------|
| 2.01   | KANCELÁŘ ČSAD      | 10,2        |
| 2.02   | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 51,8        |
| 2.03   | KANCELÁŘ ČSAD      | 11,0        |
| 2.04   | KANCELÁŘ ČSAD      | 11,0        |
| 2.05   | KANCELÁŘ SS LK     | 11,0        |
| 2.06   | KANCELÁŘ SS LK     | 11,0        |
| 2.07   | UMÝVÁRNA ŽENY      | 3,0         |
| 2.08   | WC ŽENY            | 2,4         |
| 2.09   | UMÝVÁRNA ŽENY      | 3,6         |
| 2.10   | KANCELÁŘ SS LK     | 10,2        |
| 2.11   | KANCELÁŘ SS LK     | 11,0        |
| 2.12   | KANCELÁŘ SS LK     | 33,6        |
| 2.13   | KANCELÁŘ OPS2      | 33,3        |

|      |                     |      |
|------|---------------------|------|
| 2.14 | KANCELÁŘ OPS1       | 15,8 |
| 2.15 | KANCELÁŘ OPS3       | 16,4 |
| 2.16 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST   | 1,5  |
| 2.17 | WC VSTUP            | 3,0  |
| 2.18 | DENNÍ MÍSTNOST ČSAD | 26,7 |
| 2.19 | ODPOČÍVÁRNA ČSAD    | 15,8 |
| 2.20 | KANCELÁŘ ČSAD       | 11,3 |
| 2.21 | UMÝVÁRNA MUŽI       | 6,9  |
| 2.22 | SPRCHA ČSAD         | 5,8  |
| 2.23 | WC KABINA MUŽI      | 2,2  |
| 2.24 | WC KABINA MUŽI      | 1,2  |
| 2.25 | WC KABINA MUŽI      | 1,2  |
| 2.26 | WC KABINA ŽENY      | 1,2  |
| 2.27 | WC KABINA ŽENY      | 2,2  |
| 2.28 | CHODBA              | 2,2  |

OTOPNÁ SOUSTAVA  
DVOUTRUBKOVÁ S TEPLOTNÍM SPÁDEM 70/55°C

ROZVODY ÚT  
PŘÍVOD-ZPÁTEČKA

22°C VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA M.

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA  
DESKOVÁ TĚLESA  
OZNAČENÍ TĚLES:  
TYP TĚLESA-VÝŠKA/DĚLKA  
PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ DN8  
THERMOSTATICKÝ VENTIL DN8  
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN10

+0,000 = 258,600 m.n.m.

|  |  |                 |             |  |         |
|--|--|-----------------|-------------|--|---------|
| VED. PROJEKTU  | PROJEKTANT   | VYPRACOVAL      | KONTROLOVAL | Ing. H. Hrochová, AO ČKAIT 0501210<br>email: hrochova@aqpr.cz<br>tel: +420 777 001 352 |         |
| ING. J. TOKAR  | ING. H. HROCHOVÁ   | ING. P. PAVLOVÁ |             |  |         |
| INVESTOR   | Silnice LK a.s.<br>Československé armády 4805/824; 466 05 Jablonec nad Nisou |                 |             |  |         |
| MÍSTO STAVBY   | Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa  |                 |             |  |         |
| REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY<br>Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa |  |                 |             | DATUM  | 01/2022 |
| D.1.4.d Vytápění a chlazení  |  |                 |             | ÚČEL   | DPS     |
|  |  |                 |             | MĚŘÍTKO  | 1:50    |
| PŮDORYS 2NP  |  |                 |             | ČÍSLO PŘÍLOHY  |         |
|  |  |                 |             | D.1.4.d.b.2  |         |