



Město Hodonín

SPIS. ZNAČKA: MUHO 11238/2022 OPM
Č. J. MUHOCJ 61394/2022 OPM
VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek
TEL: +420 518 316 338
E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz
DATUM: 31. 08. 2022

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 3, vysvětlení zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

Vyhlašovatel a realizátor zadávacího řízení

Město Hodonín

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 / Česká republika
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Bc. Marcel Džuba / telefon: +420 518 316 326, e-mail: dzuba.marcel@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338, e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz

Informace o zadávacím řízení

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

Název veřejné zakázky: Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2022-031836

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Otevřené řízení

Použité zkratky:

ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

1) DOTAZY DODAVATELE:

Dotazy dodavatele ze dne 26. 08. 2022

Prosím o zodpovězení dotazů týkajících se veřejné soutěže:

- a)** *Bude poskytnuto PBŘ s vyznačenými jednotlivými požárními úseky, cestami? Má to vliv na nacenění VZT.*
- b)** *Jsou u některých částí/tříd požadavky na hlukové znečištění? Bude třeba udělat hlukovou studii? Má být cena za hlukovou studii zahrnuta do nacenění?*

2) DODATEČNÁ INFORMACE č. 3 ZD:

K dotazům dodavatele ze dne 26. 08. 2022

- a)** Podle vypracovaného požárně bezpečnostního řešení není stavba dělená na požární úseky, únikové cesty apod. PBŘ je uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
- b)** Hluková studie se provádí na objednávku a standardně nebývá součástí projektové dokumentace. Hluková studie se zpracovává v případě, že tuto požaduje krajská hygienická stanice. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví ve stanovisku pro vydání stavebního povolení nepožadoval předložení hlukové studie. VZT je navržena tak, aby hlukové poměry ve třídách i ve venkovním prostředí odpovídaly platné hlukové legislativě dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění 217/2016 Sb.

Při zpracování nabídky je dodavatel (účastník) povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 3 Zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele a na www stránkách města Hodonín.

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně, dne 31. 08. 2022

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek