

projekce
Marek Hrbotický
Měšťanská 3348/36b
695 01 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/HO/2021/20213990

Blanka Holešínská, ☎ 518 305 932
holesinska@vak-hod.cz

09.11.2021

Hodonín-Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektu radnice v Hodoníně-p.č. st. 356, 2879/1 Investor: Město Hodonín, Projektant: Marek Hrbotický Hodonín

Popis stavby: Rekonstrukce hromosvodu na objektu radnice.

Předložená projektová dokumentace řeší provedení nové vnější ochrany před bleskem na objektu radnice v Hodoníně. Řešení nového systému vnější ochrany před bleskem (lightning protection system) sestává z návrhu nové jímací soustavy, svodů a uzemnění. Ochrana před bleskem je navržena jako izolovaná od stavby s využitím vysokonapěťových izolovaných vodičů (High Voltage Insulation).

Dle doložené situace bude navržený zemní pásek uložen ve vzdálenosti 1m od stávající kanalizace (vně povrchu potrubí) a zemní pásek u budovy radnice bude uložen ve stávajícím kolektoru.


Stanovisko:

K předložené PD nemáme zásadních námitek, za předpokladu respektování následujících připomínek:

1. V daném prostoru jsou uloženy inženýrské sítě (vodovody a kanalizace) v provozování Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., které nesmí být vlivem prováděných prací poškozeny, ani ovlivněny.
2. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., provoz Hodonín – **ved. Ing.Kozlík tel. 518 353 173**, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět výkopové práce ručně s největší opatrností. Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
3. K záhozu přizvat zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – ved. Ing.Kozlík, nebo Ing.Zapala tel. 518 353 173.
4. Při provádění respektovat i ustanovení ČSN 73 6005 a ostatní platné ČSN a ustanovení.
5. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(staveb.zákona), §158 §159, zpracovatel PD.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

Blanka Holešínská
referent VHR