



POZNÁMKA
<p>ROZVOD ÚT BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUBEK, POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY A CIRKULACE Z TRUBEK PPR. POTRUBÍ ÚT BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO POUZDRY Z MIN. VLNY S AL POLEPEM, POTRUBÍ ZTI NÁVLEKOVOU IZOLACÍ DLE VÝHL. 193/2007 SB.</p> <p>OHŘEV TOPNOU VODOU JE ŘEŠEN PARELELNĚ, NABÍJECÍ ČERPADLA BUDOU OVLÁDÁNA TERMOSTATY PŘÍSLUŠNÝCH JEDNOTLIVÝCH ZÁSOBNIKOVÝCH OHŘÍVAČŮ. POTRUBÍ OHŘÍVANÉ VODY JE ZAPOJENO SÉRIOVĚ, PROPOJENÍ UMOŽŇUJE ODSTAVIT LIBOVOLNÝ ZÁSOBNÍK PŘI ZACHOVÁNÍ PRAVIDLA PŘÍVODU STUDENÉ VODY A CIRKULACE DO PRVNÍHO ZÁSOBNÍKU A ODBĚRU TEPLÉ VODY Z POSLEDNÍHO.</p>

Kód dokumentu:	2126 číslo zakázky	DPS stupeň	000 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace	301 číslo výkresu	00 revize
----------------	-----------------------	---------------	------------------	----------------------------------	----------------------	--------------