

Město Znojmo  
Ing. Marie Plachá  
Obroková 1/12  
669 02 Znojmo

Číslo: 44/2021-MČ  
Číslo jednací: 493/15/21  
Číslo spisové: 15/651/20-MČ  
Vyřizuje: Ing. Čurdová  
Tel.: 515 282 576  
Email: curdova@vaszn.cz  
Datum: 11.3.2021  
Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu**  
**„Znojmo, rozšíření mostu ul. Koželužská o oboustranné chodníky“**

Projektovou dokumentaci vypracovala firma HURYTA s.r.o. v květnu 2020.

Místo stavby: pozemky k.ú. Znojmo - město, p.č. 5587/1, 5579/1, 659, 660, 5318/1

Investor: Město Znojmo

Popis stavby: Jedná se o vytvoření nových chodníků po obou stranách mostu přes řeku Dyji. Stavba se nachází v říčním kilometru 117,63, v intravilánu města Znojmo, propojuje ulice Koželužskou a Mlýnskou. Účelem stavby je převedení pěšího provozu po mostě mimo vozovku. Po obou stranách nosné konstrukce budou provedeny chodníky s volnou šířkou mezi zábradlím 1,25 m. Chodníky budou vynášeny ocelovou konstrukcí vykonzolovanou z příčníků nosné konstrukce.

**V lokalitě stavby se nachází nově zrekonstruovaný vodovod ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení vodovodu a vodovodních přípojek a přípojek elektro ve správě VAS, a.s. (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský 607 237 ).
2. **Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů. Každé poškození je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (vodovod - Ing. Lušovský 607 273 528). Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čisticí techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Znojmo  
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo  
Bankovní spojení: 1702741/0100  
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

3. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu.
4. Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.
5. Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací a vodovodů.
6. Při realizaci stavby budou dodrženy standardy VAS, a.s.
7. Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Armatury, které budou v průběhu stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady (proto doporučujeme provést kontrolu ovladatelnosti a funkčnosti vodovodních armatur před pokládkou finálních vrstev chodníku). O provedené kontrole funkčnosti a ovladatelnosti armatur a správném osazení poklopů vodovodních armatur bude vydán provozovatelem vodovodní sítě protokol ke kolaudaci stavby.

Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - DSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Zájmové sdružení obcí  
VODOVODY A KANALIZACE  
ZNOJEMSKO  
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO  
IČO: 45671745

Ing. Luděk Müller  
tajemník DSO VAK ZNOJEMSKO

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 620/156, Lesná, 636 00 Brno  
Divize Znojmo  
Kotkova 20, 670 25 Znojmo


Ing. Jiří Žižka  
vedoucí TÚ divize Znojmo

Příloha: Součástí stanoviska je fotodokumentace zrekonstruovaného vodovodu.



# ZNOJMO MOST KOŽELUŽSKÁ

## PŘÍČNÝ ŘEZ S CHRÁNIČKOU NA VODOVOD 1:20



Poznámka: Povrch betonové mostovky se zdrstní brakováním a opatří hydrofobním nátěrem. Dřevěná mostovka se impregnuje proti hnilobě a dřevokazným škůdcům.

44/2021-MČ

15/651/20-MČ

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
DIVIZE ZNOJMO

Č.j. 493/15/21 ze dne: 11.3.2021

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

01

*Handwritten signature* 11/2/21  
602 53 8884

44/2021-MČ

15/651/20-MČ

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
DIVIZE ZNOJMO

Č.j. 493/15/21 ze dne: 11.3.2021

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

01

