



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Rozšíření mostu ul. Koželužská o oboustranné lávky“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 02

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 2: Na základě odpovědi na dotaz č.1

Dotaz č. 1: V soupisu prací je položka č.76 - Tepelně izolované potrubí VAS – 1 ks a č.75 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 1 000 kg - 1ks. V TZ se píše: Inženýrské sítě budou zachovány v současné poloze i stavu. Pouze vodovodní potrubí bude přesunuto do nové polohy. Pro přeložení potrubí do nové polohy je navrženo nové konstrukční uspořádání, které provede zhotovitel stavby, přeložku provede správce potrubí.

Na základě výše uvedeného můžete položku č.76 a č.75 odstranit ze soupisu prací?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na ocenění položek č. 75 a 76 trvá, a tedy nebudou se ze soupisu prací odstraněny.

Žádáme zadavatele o upřesnění, o jaký typ potrubí se jedná? (materiál, průměr, případně specifikovat ochranu potrubí, pokud je požadovaná) a jaká délka potrubí je myšlena 1 ks? Tak aby nabídky uchazečů byly porovnatelné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel čeká na odpověď ze strany projektanta, a proto zadavatel posunuje lhůtu viz níže.

Následně na základě doručeného odpovědi ze strany projektanta (předpoklad 21.12.), zadavatel upraví v souladu se Zákonem nově lhůtu pro podání nabídky.

Informace č. 1: Na základě výše uvedeného a v souladu s prolomením lhůty podle § 99 odst. 3 Zákona zadavatel ruší znění článku 8.2. článku 8. dokumentu s názvem: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ a nahrazuje jej novým zněním takto:

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději

do 3.1.2023 do 23:59 hodin.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele