

Název stavby:

# Výměna technologií pro ohřev teplé vody

## Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

**A0.00 Průvodní zpráva**

Investor:

**Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.**  
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa



tel.:

e-mail:

Generální projektant:

**STORING spol. s r.o.**  
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3  
tel.: 485 388 111  
e-mail: info@storing.cz



Zpracovatel části:

**STORING spol. s r.o.**  
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3  
tel.: 485 388 111  
e-mail: info@storing.cz



Stupeň projektu:

**Dokumentace pro provádění stavby**

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2126

Datum:

září 2022

Kód dokumentu:

2126  
číslo zakázky

DPS  
stupeň

000  
st.objekt

**A0.00.000**  
členění dokumentace

číslo dokumentu

00  
revize

# Výměna technologií pro ohřev teplé vody

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Projektová dokumentace pro provádění stavby

A0.00 Průvodní zpráva

## Obsah:

A.1. Identifikační údaje.....	3
A.1.1 Údaje o stavbě.....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....	3
A.3. Seznam vstupních podkladů.....	3

V Liberci, dne 15. 9. 2022

Vypracoval:

František Příhoda .....

## A.1. Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	<b>Výměna technologií pro ohřev teplé vody</b>
Místo stavby:	prostory kotelný ve 2.PP objektu Polikliniky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)
Parcelní čísla pozemků:	728/5

#### Předmět projektové dokumentace:

Projekt řeší výměnu zásobníků TUV pro objekty polikliniky a dětské nemocnice. Cílem je zajištění ohřevu teplé vody při snížení energetické náročnosti, vyřešení problémů spojených se současnými zásobníky, které jsou na hranici své životnosti. Ve stávajícím stavu jsou v kotelně ve 2.PP polikliniky umístěny tři ležaté zásobníky. Tyto budou vyměněny za celkem pět nových stojatých nerezových zásobníků o objemech 1000l a 800l. V daném prostoru budou vybudovány betonové základy pro zásobníky, zřízeno odvodnění a opravena podlaha a ostatní povrchy. Dále bude vyměněno osvětlení. Zásobníky budou napojeny na stávající rozvody a zařízení.

Akce bude provedena ve více krocích tak, aby nebyla přerušena dodávka teplé vody do polikliniky a dětské nemocnice.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obchodní firma / jméno a příjmení:	<b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.</b>
Adresa sídla / místo trvalého pobytu:	Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
IČO:	27283518
DIČ:	CZ27283518

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:	<b>STORING spol. s r.o.</b>
sídlo:	Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3
IČO:	25410482
DIČ:	CZ25410482
telefon:	485 388 111
e-mail:	<a href="mailto:projekce@storing.cz">projekce@storing.cz</a>
hlavní inženýr projektu:	Ing. František Příhoda – STORING s.r.o.
č. autorizace ČKAIT:	0500801, autorizovaný inženýr
stavebně technické řešení:	František Příhoda ml.

## A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude dále členěna na dílčí části.

## A.3. Seznam vstupních podkladů

Dokumentace byla zpracována jako jednostupňová a nepodléhá povolení řízení. Dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých a zajištěných podkladů:

- /1/ Snímek a výpis z katastru nemovitostí;
- /2/ Situační zpráva z prohlídky přípravy teplé vody; zpracovatel Petlach TZB s.r.o., 03/2021;
- /3/ Pasportizace objektu Polikliniky - zjednodušená dokumentace; zpracovatel Storing s.r.o., 04/2019;
- /4/ Konzultace a jednání se zadavatelem.