



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 2, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM20645/2022/136
Číslo jednací: OM104915/22/136

Zadavatel: **Město Kyjov**
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města

Název zakázky: **Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov**

Druh zadávacího řízení: -
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Vážení dodavatelé,

podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídek (viz níže).

1. Dotazy dodavatele ze dne 26. 10. 2022

Dotaz č. 1)

Dle zadávací dokumentace a technické zprávy má výběrové řízení obsahovat přípojku VN v síti EGD. Ve Výkazu Výměr tyto práce nejsou obsaženy.

Dotaz č. 2)

Dle Technického popisu má být trafostanice se dvěma trafokomorami, ale dle dispozice a pohledu na trafostanici je očividně jen jedna trafokomora. Jaký kiosek je požadován?

Dotaz č. 3)

Žádáme o doplnění jednopólového schéma NN rozvaděče. V dokumentaci úplně chybí.

Dotaz č. 4)

Žádáme o doplnění jednopólového schéma VN rozvaděče. V dokumentaci úplně chybí.

Dotaz č. 5)

Transformátor je požadován suchý či olejový?

Dotaz č. 6)

Výkon transformátoru je zde uveden jako do 1000KVA, jaká je skutečná požadovaná hodnota?



Dotaz č. 7)

Chybí vyjádření dotčených orgánů, žádáme o doplnění.

Dotaz č. 8)

Stávající projektová dokumentace je pro územní rozhodnutí. Pokud bude požadována realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení tak není součástí VV.

Děkujeme za zodpovězení dotazů.

2. Dodatečná informace č. 2 zadávací dokumentace k dotazům ze dne 26. 10. 2022:

K dotazu dodavatele č. 1)

Přípojení VN je dodávka distributora EG.D, která byla součástí DUR, není součástí DPS.

K dotazu dodavatele č. 2)

Trafostanice je dimenzována na 1x 1000 kVA.

K dotazu dodavatele č. 3)

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky Výzvy k podání nabídky o Dokumentaci provedení stavby (dále DPS), která je přílohou č. 1 Dodatečné informace č. 2. Jednopolové schéma NN rozvaděče je součástí této DPS.

K dotazu dodavatele č. 4)

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky Výzvy k podání nabídky o DPS, která je přílohou č. 1 Dodatečné informace č. 2. Jednopolové schéma VN rozvaděče je součástí této DPS.

K dotazu dodavatele č. 5)

Transformátor je požadován olejový.

K dotazu dodavatele č. 6)

Požadovaná hodnota je 1000 kVA.

K dotazu dodavatele č. 7)

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky Výzvy k podání nabídky o stanoviska dotčených orgánů, která jsou přílohou č. 2 Dodatečné informace č. 2.

K dotazu dodavatele č. 8)

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky Výzvy k podání nabídky o DPS, která je přílohou č. 1 Dodatečné informace č. 2.

3. Zadavatel doplňuje zadávací podmínky o Dokumentaci provedení stavby, která je přílohou č. 1 dodatečné informace č. 2.

4. Zadavatel doplňuje zadávací podmínky o Stanoviska dotčených orgánů, která jsou přílohou č. 2 dodatečné informace č. 2.



Přílohy:

Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 2 – DPS

Příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 2 – Stanoviska dotčených orgánů

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídky byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/profile/00285030>, dále prostřednictvím webové aplikace JOSEPHINE <https://josephine.proebiz.com> a webových stránek města Kyjova <https://mestokyjov.cz/verejne-zakazky/ms-46431/p1=46431>.

V Kyjově dne 27. 10. 2022

Ing. Karolína Maňáková, Odbor majetkoprávní