

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:		
Ze dne:		
Číslo jednací:	MUUB/108477/2022/OKT	Profil zadavatele
Spisová zn.:		
Listů:	0	Elektronický nástroj
Příloh/listů příloh:	0/0	
Vyřizuje:	Libor Manda, DiS.	
Telefon:	572 805 236	
E-mail:	libor.manda@ub.cz	
Datum:	22.11.2022	

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A FVE NA BUDOVĚ SPORTOVNÍ HALY Č. P. 2295**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě **dotazu dodavatele**:

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu že má být PD v souladu s podmínkami OPŽP má uchazeč ve své nabídce uvažovat i s novou vzduchotechnikou, kotelnou a elektroinstalací?

Odpověď č. 1:

Energetický audit stanoví potřebná opatření, které bude nutné provést pro dosažení na stanovené podmínky OPŽP. Po zpracování tohoto energetického auditu bude dokument předložen zhotoviteli, který rozhodne o případném dalším rozšíření projekčních prací na vzduchotechniku, kotelnou a elektroinstalaci. V případě, požadavku zadavatele na rozšíření projekčních prací pro soulad projektu s podmínkami OPŽP vycházející z energetického auditu bude projektová dokumentace řešící uvedené technologie objednána samostatně.

Dotaz č. 2:

Jsou k dispozici sondy, nebo má uchazeč s nimi počítat (a tím pádem je i nacenit) na ověření dimenze základových konstrukcí?

Odpověď č. 2:

Zhotovitel zajistí provedení všech sond a průzkumů v rozsahu potřebném pro zjištění potřebných podkladů pro realizaci projektové dokumentace na vlastní náklady.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k tomu, že je součástí PD i nová střecha, má uchazeč počítat i s vnitřními úpravami, jako jsou světlé a zásuvkové okruhy, rozvody slaboproudů, ozvučení, akustika v hale?

Odpověď č. 3:

Zhotovitel provede zaměření a monitoring všech stávajících instalací, jejichž přeložení bude vyvoláno výměnou nosné střešní konstrukce. Projektová dokumentace bude tedy řešit demontáž stávajících technologií a jejich následnou zpětnou montáž. Zadavatel nepředpokládá žádné změny v rozsahu instalací. Výjimku tvoří dešťové svody, které budou uzpůsobeny pro hospodaření se srážkovými vodami.

Dotaz č. 4:

Je k dispozici původní PBŘS?

Odpověď č. 4:

Zadavatel má k dispozici PBŘ, které přikládá v příloze.

Příloha - fotodokumentace

Ing. Robert Vráblík
vedoucí Odboru rozvoje města

(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1 – fotodokumentace stávajícího střešního meziprostoru se střešními vazníky sportovní haly



