



**Made 4 BIM s.r.o.**  
**Varšavská 1866/ 103**  
**709 00 Ostrava**

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA

VYRIZUJE / LINKA

MISTO VYDANI / DNE

1113096881

800 850 860

Ostrava / 21.3.2021

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Regenerace bytového fondu na ul. Heřmanická**

Kat. území: Slezská Ostrava

Parc. číslo: viz PD

Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady:

Žádost, PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302)
- Stávající podzemní kabelové vedení NN včetně ochranného pásma (viz příloha) a HDS v majetku ČEZ Distribuce a.s. **zůstanou stavbou nedotčeny**. Rovněž požadujeme, aby byl zachován přístup a dostatečný prostor pro manipulaci v HDS.
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3. Nutno zachovat vzdálenost vedení NN od částí objektu dle platných norem
- Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním žádosti o připojení.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

**Příloha:**

1. **Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti a Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických zařízení a technické infrastruktury** (obě vydané **zvlášť** na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)